

Gliwice, dnia 01.06.2023 r.

GL.ROZ.2710.42.2023.MJ

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawy artykułów oświetleniowych dla jednostek RZGW w Gliwicach”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do przedmiotu zamówienia:

część 3:

- poz. 1. Nie ma takich naświetlaczy o tak wysokich parametrach ilości lumenów z 1W. Dlatego prosimy o dokładne sprawdzenie parametrów naświetlaczy według zapotrzebowania czy nie doszło do omyłki.

Odpowiedź:

*Zamawiający informuję, iż wymaga w części 3, poz. 1: Naświetlacz halogen lampa z czujnikiem ruchu LED **10 W** nap. 230V.kąt świecenia 120stopni, strumień świetlny 2700 lm.*

Naświetlacze o tej mocy oraz wymaganej ilości lumenów są dostępne na rynku.

Z-CADYREKTORA

Marcin Jankowski

