

KR.ROZ.2710.56.2023.MK

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Do wszystkich Wykonawców

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu pn. **Roboty budowlane na terenie NW Myślenice etap I**, w dniu 22.06.2023 r. o godz. 10:06 wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi, co czyni w następujący sposób:

Pytanie:

W poz. 2.3 kosztorysu ofertowego pot. Lipnik km 4+600-6+000 ujęto wykonanie narzutu kamiennego w płótkach $D > 0,5\text{m}$. Katalogi KNR i KNNNR zawierają normy dla ośmiu rodzajów płotka zależne od: wymiarów kraty płotka (1,0x1,0m, 2,0x2,0m), rodzaju podkładu (bez podkładu, na faszynie, na geowłókninie) oraz czy są to płotki plecione z wikliny czy z kiszek faszynowych. Proszę o dokładne określenie parametrów płotka.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje parametry płotka:

- wymiar kraty płotka: 2,0 x 2,0 m,
- rodzaj podkładu: bez podkładu,
- płotki plecione z wikliny.

Dyrektor

Radosław Radoń

/dokument podpisany elektronicznie