

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Utrzymanie, przeglądu, naprawy, konserwacji i remontów- przepompownia Wleń.

Szczegółowy zakres czynności Wykonawcy:

Obsługa i nadzór eksploatacyjny nad przepompowniami wód deszczowych służących do zabezpieczenia miasta Wleń wraz z konserwacją agregatu prądotwórczego oraz remont pompy znajdującej się w przepompowni nr 4.

Zakres obejmuje następujące obowiązki:

I. Obsługa i nadzór eksploatacyjny nad przepompowniami wód deszczowych

- 1) prowadzenie przeglądu okresowego 1 raz w miesiącu sterowników pomp, systemów sygnalizacyjnych oraz sprawdzenie prawidłowej ich pracy,
- 2) próbny rozruch pomp w pompowniach 1 raz w miesiącu
 - przepompownia nr 1 rozruch „na sucho”
 - przepompownie 2, 3, 4, 5 „na mokro” – po zalaniu wodą,
- 3) bieżąca konserwacja komór przepompowni (oczyszczenie),
- 4) konserwacja bieżąca pomp 1 raz na 3 miesiące – usunięcie zanieczyszczeń/ smarowanie urządzeń towarzyszących,
- 5) wymiana oleju w pompach 1 raz w okresie trwania umowy;
- 6) konserwacja zawiasów, zamknięć i kłódek - 1 raz w okresie trwania umowy
- 7) oczyszczanie krat na wlocie i wylocie przepompowni,
- 8) wykonanie raz w roku w terminie do 30 września pomiarów ochronnych przeciwporażeniowych i rezystancji izolacji 5 przepompowni,
- 9) wykoszenie porostu traw w obrębie przepompowni w okresie wegetacji 1 raz na miesiąc.

Materiały eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia powyższych przeglądów i konserwacji takie jak: olej do wymiany w pompach, smary, środki czyszczące, woda do zalania komór pomp zapewnia wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

II. Konserwacja agregatu prądotwórczego

- 1) uruchomienie agregatora – 1 raz w miesiącu (czas pracy 1 godz.),
- 2) wymiana oleju wraz z filtrami – 1 raz,
- 3) bieżący przegląd i konserwacja.

Materiały eksploatacyjne takie jak: olej napędowy, olej silnikowy, filtry, wazelina techniczne zapewnia wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

W/w czynności wykonywane nie rzadziej niż raz w miesiącu. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż określony w ofercie.

III. Remont pompy KRTD 150-251 znajdującej się w przepompowni nr 4

Dodatkowo w ramach wykonywania Umowy, wykonawca zobowiązany będzie utrzymywać sterowanie i komunikację z urządzeniem za pomocą usługi GSM przez cały okres trwania umowy.

Sporządziła:

Patrycja Muszka

Nadzór Wodny w Lwówku Śląskim

Tel. 75 782 46 02 wew.114

e-mail: patrycja.muszka@wody.gov.pl