

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przeгляд, konserwacja i naprawa agregatu prądowórczego.”

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa ciek/kanału	km	Gmina	Powiat
1.	rzeka Skawa Elektrownia wodna Świnna Poręba	26+600	Mucharz	Wadowicki

2. OPIS URZĄDZENIA

Agregat prądowórczy GP 110 S AUT. W skład urządzenia wchodzi:

1. Silnik PERKINS: 1104C -44TAG2
2. Prądnicą SINCRO: SK 225 MN
3. Sterownik agregatu INTELILITE AMF25
4. Pompa paliwa PERKINS Typ 1426 9320A522T Ser. 01031KGG
Mod. 2644H216NT/2/1950

3. ZAKRES PRZEGLADU I KONSERWACJI:

- Sprawdzenie stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego,
- Wymiana oleju Castrol 15W40 – 8l,
- Kontrola połączeń elektrycznych,
- Sprawdzenie akumulatora rozruchowego i instalacji rozruchowej,
- Uruchomienie agregatu prądowórczego. Sprawdzenie poprawności pracy na biegu jałowym i pod obciążeniem,
- Pomiar napięć i prądów pod obciążeniem.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Charakter przewidzianych prac nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich wykonywania.

6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126 z póź. zm.).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

7. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór końcowy nastąpi na zasadach określonych w umowie, po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności wykonania wyszczególnionych w pkt. 3 prac.

8. INNE USTALENIA

Wykonawca dokona utylizacji zużytych materiałów w ramach oferty.