



DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania nr K.ROZ.2711.143.2024

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu zawiadamia, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy agregatów na terenie ZZ Żywiec: Część I – Serwis i przegląd agregatów prądotwórczych – zbiornik Świnna Poręba; Część II – Przegląd, konserwacja i naprawa agregatu prądotwórczego, wpłynęło zapytanie dotyczące treści zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania, co czyni w następujący sposób:

Pytanie :

W części drugiej piszą państwo o naprawie agregatu prądotwórczego nie podając nigdzie zakresu naprawy lub rodzaju uszkodzenia agregatu prądotwórczego?

Odpowiedź na zgłoszone pytanie :

Zamawiający informuje, że zakres prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Sprawdzenie stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego,
- Wymiana oleju Castrol 15W40 – 8l,
- Kontrola połączeń elektrycznych,
- Sprawdzenie akumulatora rozruchowego i instalacji rozruchowej,
- Uruchomienie agregatu prądotwórczego. Sprawdzenie poprawności pracy na biegu jałowym i pod obciążeniem,
- Pomiar napięć i prądów pod obciążeniem.


p.o. ZICY DYREKTORA
Mariola Stwora