



DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania nr K.ROZ.2711.143.2024

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu zawiadamia, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy agregatów na terenie ZZ Żywiec: Część I – Serwis i przegląd agregatów prądotwórczych – zbiornik Świnna Poręba; Część II – Przegląd, konserwacja i naprawa agregatu prądotwórczego, wpłynęły kolejne zapytania dotyczące treści zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania, co czyni w następujący sposób:

Pytanie nr 1 :

W jakim konkretnie agregacie należy wymienić panel główny (sterownik) i pompy ręcznej?

Odpowiedź na zgłoszone pytanie nr 1:

Panel sterowania do wymiany w agregacie AKSA APD 70A (opis przedmiotu punkt nr. 5) z tytułu panelu (6020 AMF CONTROLLR MPU kod paskowy 6020-002-01 Job 649089 seria 3701041).

Pytanie nr 2 :

Czy chodzi o ręczną pompę paliwa? Proszę o podanie numerów pompy obecnie zamontowanej oraz modelu sterownika.

Odpowiedź na zgłoszone pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że obecnie zamontowana jest pompa ręczna, tabliczka nieczytelna (tylko oznaczenia na grzybku AGS 10-93-3286-AGS).

Pytanie nr 3 :

Kto dostarcza obciążenie agregatów?

Odpowiedź na zgłoszone pytanie nr 3:

Obciążenie agregatów dostarcza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

DYREKTOR
Maria Wierńska-Kurcz