



Do Wykonawców

Dotyczy postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Śluza Lipki- usunięcie uszkodzeń komory śluzy”

Wyjaśnienia

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.), informuje, co następuje:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące zapisu SWZ. Z uwagi na powyższe Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytania:

1. Co kryje się pod zapisem „luźne fragmenty krawędzi prawego peronu”?
2. Czy szerokość luźnych fragmentów to długość cegły (25 cm) jak np. na fot. 4 w OPZ?
3. Jaka jest długość uszkodzonego peronu do naprawy – 188 m?
4. Jaka jest wysokość „luźnych fragmentów krawędzi prawego peronu” – czy do samego dna śluzy?
5. Prosimy o doprecyzowanie czy naprawiamy tylko prawą stronę (głowy i peronu)?

Odpowiedzi:

1. Są to elementy odspojone od konstrukcji śluzy (peronu) oraz te, które już odpadły, widoczne np. na fot. nr 4 OPZ.
2. Szerokość uszkodzenia peronu to na całej jego długości szerokość 1 cegły, natomiast mogą występować jeszcze lokalne ubytki sięgające na większą szerokość. W kosztorysie ofertowym przyjęto łączną ilość uszkodzeń na 45 m³ (180 m x 0,5 m x 0,5 m).
3. Należy przyjąć do naprawy całą długość peronu śluzy, tj. 180 m- w OPZ podana długość użytkowa śluzy wynosi około 180m.
4. W dokumentacji przyjęto pole przekroju uszkodzeń wymagających naprawy w zakresie przedmiotowego zamówienia jako 0,25 m² (szerokość 0,5 m, wysokość 0,5 m).
5. Naprawa obejmuje peron prawy oraz głowę górną śluzy po obu stronach (prawa i lewa). Peron lewy oraz głowa dolna nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Sporządziła:

Justyna Rochecka

mail: justyna.rochecka@wody.gov.pl, tel. 71 33 78 842

Rochecka

M. Filib

DYREKTOR
Beata Głuchowska
dr inż. Beata Głuchowska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail:

wroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl