



**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy postępowania nr K.ROZ.2711.143.2024**

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu zawiadamia, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy agregatów na terenie ZZ Żywiec: Część I – Serwis i przegląd agregatów prądotwórczych – zbiornik Świnna Poręba; Część II – Przegląd, konserwacja i naprawa agregatu prądotwórczego, wpłynęły kolejne zapytania dotyczące treści zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania, co czyni w następujący sposób:

**Pytanie nr 1 :**

Czy w agregacie AKSA APD70A można zamontować zamiennik sterownika modelu obecnie zamontowanego?

**Odpowiedź na zgłoszone pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że wymieniany sterownik ma spełniać normy i parametry aktualnie zamontowanego, bądź ma posiadać wyższe parametry (nie gorsze) i być zgodny z pracą całego agregatu.

**Pytanie nr 2 :**

Czy mogę prosić o zdjęcia lub numery filtrów zamontowanych w tym agregacie?

**Odpowiedź na zgłoszone pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że numery filtrów są zatarte natomiast widoczne symbole są następujące: P553004, K1913A i P543/1.

**Pytanie nr 3 :**

Proszę o odpowiedź, czy po zeszłorocznych przeglądach są zalecane jakieś naprawy w agregatach? Czy zasadnym jest wykonanie napraw podczas przeglądów z punktu 3 OPZ, podpunkty 1-3?

**Odpowiedź na zgłoszone pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że naprawy w agregacie umieszczonym przy budynku biurowo - administracyjnym należy dokonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR  
Maria Wisinska-Kurz