

K.ROZ.2710.28.2024.AL

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu pn.: „**Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne ZZ Żywiec:**

Część 1 - Konserwacja stacji trafo i rozdzielni SN 15kV

Część 2 - Przegląd trafostacji i rozdzielni na zaporze w Świnnej Porębie oraz na pompowniach w Jaszczurowej i Zembrzycach

Część 3 - Pomiary elektryczne na zbiorniku Świnna Poręba i w budynku administracyjno-biurowym

Część 4 - Pomiary instalacji elektrycznej i ochronnej na elektrowni,

wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - znak sprawy K.ROZ.2710.28.2024. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

1. Prosimy o odpowiedź ponieważ w kosztorysie ofertowym załącznik 3a dla części 1 w poz. 5 widnieje "Badanie linii kablowej nN-15 kV" - czy chodzi tutaj o linie nn i wtedy powinno być "15kV", czy powinno być "Badanie linii kablowej Sn"?
2. W zakresie zadania - część 2 w kosztorysie ofertowym pn." Przegląd trafostacji i rozdzielni na zaporze w Świnnej Porębie oraz na pompowniach w Jaszczurowej i Zembrzycach" w pozycji 10 i 31 mamy "kontrola stanu konstrukcji stacji". Prosimy o odpowiedź na czym ta kontrola ma polegać? Ponadto prosimy o odpowiedź czy Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia kontroli stanu konstrukcji stacji przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym czy tylko elektrycznym?
3. W zakresie zadania - część 2 w kosztorysie ofertowym pn." Przegląd trafostacji i rozdzielni na zaporze w Świnnej Porębie oraz na pompowniach w Jaszczurowej i Zembrzycach" w pozycji 21 jest "ocena parametrów jakości energii elektrycznej w rozdzielni pomocniczych urządzeń pomiarowych w galerii kontrol-zastrzykowej na ZW Świnna Poręba zgodnie z EN50160 z wykonaniem analizy dotyczącej konieczności zastosowania układu kompensacji mocy biernej". Prosimy o odpowiedź dla ilu rozdzielnic należy przeprowadzić ocenę parametrów jakości energii?
4. W zakresie zadania - część 2 w kosztorysie ofertowym pn." Przegląd trafostacji i rozdzielni na zaporze w Świnnej Porębie oraz na pompowniach w Jaszczurowej i Zembrzycach" w pozycji 17 mamy "zewnątrzna elewacji i dachu". Prosimy o odpowiedź na czym ta kontrola ma polegać? Ponadto prosimy o odpowiedź czy Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia kontroli stanu konstrukcji przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym czy tylko elektrycznym?
5. OBIEKT – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba” - „Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami systemów przeciwpowodziowych na terenie ZW Świnna Poręba - Pomiary elektryczne na zbiorniku Świnna Poręba i w budynku administracyjno-biurowym”. W OPZ dla tej części zamówienia Zamawiający w pkt. 1.3 Przegląd oświetlenia zewnętrznego wymienia zakres czynności i pomiarów jaki należy spełnić dla wskazanej części i na końcu dodany jest " przegląd i konserwacja 6 szt. lamp słupowych w oświetleniu zewnętrznym słupowym przy budynku admin.-biurowym". Czy wskazany zakres czynności dla przeglądu oświetlenia zewnętrznego dotyczy wszystkich obiektów czy tylko budynku

administracyjno-biurowego? Ponadto ilość ta nie zgadza się w podanej ilości przy punktach pomiarowych gdzie wskazano 18szt?

6. OBIEKT – Zbiornik Wodny „Świnna Poręba” - „Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami systemów przeciwpowodziowych na terenie ZW Świnna Poręba - Pomiary elektryczne na zbiorniku Świnna Poręba i w budynku administracyjno-biurowym” są punkty pomiarowe i jest wskazane m.in. ośw. zew. lampy słupowe metalowe (ochrona przeciw-porażeniowa). Czy dla oświetlenia zewnętrznego należy tylko wykonać sprawdzenie pod względem ochrony przeciw-porażeniowej czy jednak cały zakres jak wskazano w pkt. 1.3 OPZ?

Odpowiedź:

Ad. 1 Zapisy w poz. 5 Kosztorysu ofertowego dla Części 1 (Załącznik nr 3a do SWZ) powinny brzmieć: „Badanie linii kablowej nN – do 1kV”

Ad. 2 Należy dokonać ogólnego przeglądu konstrukcji bez konieczności przedstawienia uprawnień budowlanych. Pomieszczenia trafostacji nie są budynkami.

Ad. 3 Ocenę parametrów jakości energii elektrycznej należy wykonać dla jednej rozdzielnicy.

Ad. 4 Wskazana w pkt. 17 kosztorysu ofertowego dla Części 2 (Załącznik nr 3b do SWZ) „kontrola zewnętrzna elewacji dachu” ma polegać na ogólnym przeglądzie dachu (sprawdzenie szczelności i ewentualnej korozji). Ze względu na charakter obiektu, Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawcę uprawnień budowlanych.

Ad. 5 Lamp jest 18 szt. w tym 6 lamp słupowych na parkingu wokół budynku administracyjnego oraz 12 szt. na terenie ogrodu przy budynku administracyjnym.

Ad. 6 Dla oświetlenia zewnętrznego należy wykonać cały zakres wskazany z pkt. 1.3 OPZ.

W związku z powyższym Zamawiający udostępnia na stronie postępowania aktualny Kosztorys ofertowy dla Części 1 pod nazwą – **Aktualny załącznik nr 3a – Kosztorys ofertowy dla Części 1.**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:

1. Zapisy rozdziału 13 SWZ o treści:

Było:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 23.05.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 28.05.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zapisy rozdziału 14 SWZ pkt 14.1 o treści:

Było:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia **24.04.2024 r. do godz. 10:00.**

Otrzymuje brzmienie:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia **29.04.2024 r. do godz. 10:00.**

3. Zapisy rozdziału 14 SWZ pkt 14.8 o treści:

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.04.2024 r. o godz. 10:30.**

Otrzymał brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.04.2024 r. o godz. 10:30.**

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Dokonane zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Ponieważ powyższe zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

Dyrektor

Wojciech Kozak

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Aktualny Załącznik nr 3a – Kosztorys ofertowy dla Części 1

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl

gov.pl/wody-polskie-krakow