

Toruń, 14.05.2024

(miejscowość, data)

**WYJAŚNIENIA NR 1
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Nr sprawy GD.ROZ.2711.93.2024.ZPU.5

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie regulaminowym pn. „**Wykonanie ekspertyzy technicznej Stacji Pomp Tyrowo, określającej przyczyny powstania uszkodzeń oraz szcegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania, w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego przedmiotowego obiektu budowlanego**”

Zamawiający, PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu ul. Ks. J. Popieluszki 3, 87-100 Toruń w związku z prowadzonym postępowaniem informuje, że w dniu 13.05.2024 Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z następującym pytaniem:

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy Zamawiający dla przedmiotowego zadania wymaga aby Wykonawca wykonał projekt wykonawczy oraz STWiORB.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zadania nie wymaga, aby Wykonawca wykonał projekt wykonawczy oraz STWiORB. Zakres zamówienia został określony w punkcie 6 lit. c OPZ.

Z-CADYREKTORA

.....
Aneta Markowska
Data i podpis osoby upoważnionej