

K.ROZ.2710.43.2024

Odpowiedź na zgłoszone pytanie

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605), dalej: pzp, w Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - NW Grybów" - sygn. sprawy K.ROZ.2710.43.2024,, w dniu 24.05.2024 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi, co czyni w następujący sposób:

Treść pytania

Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - NW Grybów

Część nr 1 - Uzupelnienie ubytków istniejącej zabudowy na pot. Sudoł w km 1+550 -1+ 650 oraz 2+350-2+450 w M. Grybów Dotyczy pozycji 5 i 6 kosztorysu ofertowego.

Wskazane wymiary i długości opaski nie są zgodne z ilością podanych m3.

Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź na zadane pytanie

W opinii Zamawiającego obmiar został wskazany prawidłowo. Wartości obmiaru wskazanych pozycji zostały wyliczone w następujący sposób:

Długość całkowita umocnienia wynosi 25 mb. Pozycje obmiaru obejmują wykonane w dwóch warstwach z koszy siatkowo-kamiennych. Każda warstwa w przekroju ma wymiar 1 x 0,5m, co na długości 25m oznacza: 2x(25x1x0,5) co daje 25m3.

W związku z powyższym uznać należy, iż zapisy dokumentacji przetargowej nie wymagają korekty.

§Stanowiskopodpis
§imienazwiskopodpis
/dokument podpisany elektronicznie/