



## Do Wykonawców

**Dotyczy postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Wykonanie prac zabezpieczających lewy brzeg rzeki Bóbr w m. Parkoszków za pomocą opaski brzegowej w celu zabezpieczenia skarpy rzeki przed dalszą degradacją”**

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – mając na uwadze treść art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) informuje, co następuje:

### I. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania o następującej treści :

#### Pytanie:

1. Prosimy podać parametry geowłókniny.
2. Jaki stopień zagęszczenia należy uzyskać zabudowując skarpy gruntem z rzeki?

#### Odpowiedź:

Ad. 1

Parametry techniczne geowłókniny wymagane do realizacji zadania to geowłóknina filtracyjna o gramaturze 200 g/m<sup>2</sup> i zdolność przepływu wody w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu bez obciążenia [EN ISO 11058:1999], nie mniej niż, m/s 5,4x10<sup>-2</sup>

Ad. 2

Do zabudowy skarpy z rzeki należy uzyskać przynajmniej ID> 0,33 stopień zagęszczenia gruntu.

### II. Na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający modyfikuje treść SWZ w punkcie 14. i przyjmuje następujące brzmienie:

- **14.1** Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia **20.09.2024 r.**, do godz. **10:00**.
- **14.8** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.09.2024 r.** o godzinie **10:30**.

### III. Zmienia się załącznik do SWZ:

#### Załącznik nr 9 Przedmiar robót - zmiana

Dokumenty w postępowaniu nie ulegają zmianie.

DYREKTOR  
  
dr inż. Beata Gruchnowska

Sporządziła:

Aleksandra Ostrowska

e-mail: [aleksandra.ostrowska@wody.gov.pl](mailto:aleksandra.ostrowska@wody.gov.pl)

M. Figiel