

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przeгляд, konserwacja podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oraz ewentualny jego remont, znajdujących się na stanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w obiektach Zarządu Zlewni Zielona Góra”

I Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu, konserwacji i remontu sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się na stanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Zielonej Górze.

II Zakres usług

1. Przeгляд i konserwacja techniczna ma zapewnić poprawne działanie sprzętu przeciwpożarowego i będzie polegała na:
 - 1) Przeглядzie i konserwacji gaśnic proszkowych, śniegowych zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami przewidzianymi dla zamawianych usług.
2. Przez przeгляд i konserwację gaśnic rozumie się następujące czynności:
 - 1) Sprawdzenie stanu ogólnego, czystości, kompletności, prawidłowości napisów, terminów badań zgodnych z wymogami UDT, stanu powłoki lakierniczej, stanu elementów z tworzyw sztucznych na obecność pęknięć, odbarwień, odkształceń, sprawdzenie stanu urządzeń pod kątem uszkodzeń i korozji oraz sprawdzenie stanu uszczelnień i uszczelek przez które przechodzą gaśnice.
3. Wykonanie usługi stanowiącej przedmiot umowy potwierdzone będzie sporządzeniem protokołu przez Wykonawcę z okresowego przeglądu i konserwacji lub remontu sprzętu przeciwpożarowego.

III Dokumentacja i odbiór usługi

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przeglądów zgodnie z zakresem wynikającym z niniejszej specyfikacji oraz obowiązków umownych.

Wyniki przeglądów należy spisać w protokołach i załącznikach do protokołów. Dokumentacja powinna być sporządzona w formie elektronicznej w formacie pdf jak również w formie papierowej.

Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać:

- Nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,
- Nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przeгляд i konserwację, — Datę i miejsce wykonania kontroli,
- Rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną,

- Wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy) lub remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania,
- Podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym,
- Czytelny podpis wykonawcy.

Sprzęt podlegający przeglądowi powinien otrzymać indywidualną cechę aktualizacji (nalepkę z nazwą firmy kontrolującej, nazwiskiem i podpisem wykonawcy oraz datą wykonania i ważności przeglądu).

Kontrole, o których mowa powinny przeprowadzać osoby posiadające stosowne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych sprzętu objętego zamówieniem.

Wykonawcą zamówienia mogą być podmioty posiadające doświadczenie w zakresie przeprowadzania przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic.

Przeglądy zostaną przeprowadzone w oparciu o:

- Wykaz obiektów (pkt. V)
- Wykaz sprzętu, systemów zawarty w załączniku do zapytania ofertowego (szczegółowa oferta cenowa)
- Odbiór poszczególnych kontroli następuje poprzez spisanie protokołu odbioru podpisany przez osoby uprawnione, które sporządziły dany protokół.

Wykonawca zapewnia:

- niezbędne do wykonania usługi narzędzia,
- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia i 2 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów technicznych gaśnic.

IV Warunki realizacji zamówienia

- Przeglądy, konserwacje i remonty zleconego sprzętu oraz systemów będą odbywać się w dni robocze w godzinach 8-14 po telefonicznym zleceniu Zamawiającego, który określi termin, ilość, rodzaj oraz miejsce przeglądu.
- Termin wykonania usługi nie może przekroczyć 15 dni roboczych od telefonicznego zgłoszenia.

V Wykaz obiektów w których należy dokonać przeglądu i remontu gaśnic

- 1) Zarząd Zlewni Zielona Góra, ul. Ptasia 2b 65-514 Zielona Góra
- 2) Nadzór Wodny Sulechów, ul. Prosta 8, 67-100 Sulechów
- 3) Nadzór Wodny Słubice, ul. 1 Maja 35, 69-100 Słubice