

KR.JRP.081.17.1.2020

UDZIELANIE WYJAŚNIENI / WPROWADZANIE ZMIAN	
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW (3)	
Projekt	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
Kontrakt:	„3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko”
Procedura	NCB
Dotyczy:	Dokumentu SIWZ/IDW
z dnia	30.11.2020 r.
Ogłoszenie	2833/JRP/2020
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z/s: ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616 - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków tel. 12 62 84 106, e-mail krakow@wody.gov.pl faks 12 430-10-35 Adres strony internetowej (URL): www.wody.gov.pl
Kraj	Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), udziela n/w odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców zapytania.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl

Pytanie nr	Sekcja / punkt	Pytanie	Odpowiedź	Wymagana zmiana	Zmiana
4	SIWZ Cz. V ST-0 Cz. V SST	Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dot. pomp mobilnych podał punkt pracy jak i parametry maksymalne. Maksymalna wysokość podnoszenia to min. 15m, jednak dla zmiennych warunków działań mobilnych, taka wartość może być niewystarczająca. Proponujemy zwiększyć ten parametr o 3-4m.	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie maksymalnej wysokości podnoszenia określonej na poziomie min. 15 m.	NIE	-
5	SIWZ Cz. V SST	Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dot. pomp mobilnych nie określił parametrów silnika wysokoprężnego w zakresie normy emisji spalin. Aktualna dla tego rodzaju urządzeń to Stage V. Czy zamawiający dopuszcza wyposażenie agregatu pompowego w silnik nie spełniający tej normy?	Zamawiający nie dopuszcza wyposażenia agregatu pompowego w silnik niespełniający normy Stage V w zakresie emisji spalin. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ cz. V SST pkt 14.2: <u>Jest</u> → Zasilanie: silnik Diesla ze zbiornikiem paliwa o pojemności 300 l; <u>Zmiana</u> → Zasilanie: silnik Diesla spełniający normę Stage V w zakresie emisji spalin, ze zbiornikiem paliwa o pojemności min. 300 l;	TAK	3

DYREKTOR

 Małgorzata Sikora