

KR.JRP.081.17.1.2020

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ / WPROWADZANIE ZMIAN ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW (8)	
Projekt	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
Kontrakt:	„3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko”
Procedura	NCB
Dotyczy:	Dokumentu SIWZ/IDW
z dnia	30.11.2020 r.
Ogłoszenie	2833/JRP/2020
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z/s: ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616 - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków tel. 12 62 84 106, e-mail krakow@wody.gov.pl faks 12 430-10-35 Adres strony internetowej (URL): www.wody.gov.pl
Kraj	Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), udziela n/w odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców zapytania.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Pytanie nr	Sekcja / punkt	Pytanie	Odpowiedź	Wymagana zmiana	Zmiana
14	SIWZ Cz.I IDW Rozdział 9	Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o zmianę warunków udziału w postępowaniu dot. rozdziału 9 SIWZ Cz.1_IDW: z zapisu: – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie urządzeń wodnych lub przeciwpowodziowych, w tym wykonanie pompowni o wydajności nie mniejszej niż 1 m³/sek. i wykonanie przepustu o średnicy nie mniejszej niż 600 mm metodą przecisku lub przewiertu sterowanego, o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto, lub – dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie urządzeń wodnych lub przeciwpowodziowych, w tym wykonanie pompowni o wydajności nie mniejszej niż 1 m³/sek. i wykonanie przepustu o średnicy nie mniejszej niż 600 mm metodą przecisku lub przewiertu sterowanego o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto.	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ w zaproponowanym zakresie.	TAK	8

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
		na zapis: – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie urządzeń wodnych lub przeciwpowodziowych, w tym wykonanie pompowni o wydajności nie mniejszej niż 1 m³/sek. oraz jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przepustu o średnicy nie mniejszej niż 600 mm metodą przecisku lub przewiertu sterowanego, o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto, lub – dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie urządzeń wodnych lub przeciwpowodziowych, w tym wykonanie pompowni o wydajności nie mniejszej niż 1 m³/sek. oraz jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przepustu o średnicy nie mniejszej niż 600 mm metodą przecisku lub przewiertu sterowanego o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto. Przedstawione w SIWZ warunki udziału w postępowaniu ograniczają konkurencyjność dając			

Pytanie nr	Sekcja / punkt	Pytanie	Odpowiedź	Wymagana zmiana	Zmiana
		możliwość do przystąpienia tylko pojedynczym firmom. Proponowana zmiana jest z punktu widzenia Wykonawcy korzystna i w żaden sposób nie godzi w prawidłowość i rzetelność wykonania prac objętych niniejszym postępowaniem.			

Z-ca DYREKTORA


Monika Konfordczyk-Morawa