

## Opis Przedmiotu Zamówienia

### I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

#### Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa

postępowanie prowadzi:

#### Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

tel. 43 655 41 00, [zz-sieradz@wody.gov.pl](mailto:zz-sieradz@wody.gov.pl)

### II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa jednokrotnego serwisowania instalacji klimatyzacji - 8 klimatyzatorów zainstalowanych w budynku biurowym na terenie Obiektu Hydrotechnicznego - Zbiornik Wodny Jeziorsko - PGW WP Zarząd Zlewni w Sieradzu”:

1	Samsung	AQ12TSBN	3,8 kW, klimatyzator ścienny, w pomieszczeniu, jednostka centralna na zewnątrz na wysokości II piętra, dostęp przez okno utrudniony lub z wysokiej drabiny	1
2	MCQuay	M5WM010G/ACIAC-R	2,78 kW, klimatyzator ścienny, w pomieszczeniu, jednostka centralna na zewnątrz na wysokości parteru, dostęp z drabiny	1
3	MCQuay	M5WM010G/ACIAC-R	2,78 kW, klimatyzator ścienny, w pomieszczeniu, jednostka centralna na zewnątrz na wysokości parteru, dostęp z drabiny	1
4	MCQuay	M5WM010G/ACIAC-R	2,78 kW, klimatyzator ścienny, w pomieszczeniu, jednostka centralna na zewnątrz na balkonie	1
5	MCQuay	M5WM010G/ACIAC-R	2,78 kW, klimatyzator ścienny, w pomieszczeniu, jednostka centralna na zewnątrz na balkonie	1
6	ZenithAir	ZHENDRE	2,3 kW, klimatyzator ścienny, w pomieszczeniu, jednostka centralna na zewnątrz na balkonie	1
7	GREE	GWHN12EBNK3AZA/I	klimatyzator ścienny w pomieszczeniu I klatka, II piętro, jednostka centralna na dachu, wejście przez właz	1
8	GREE	GWH09MA-K3DNA3L/I	klimatyzator ścienny w pomieszczeniu I piętro, jednostka zewnętrzna za oknem pod parapetem na wysokości I piętra,	1

Adres wykonania usługi:

**Obiekt Hydrotechniczny – Zbiornik Wodny Jeziorsko, Skęczniew 57, 62-730 Dobra**

### III. Zakładany zakres prac:

- czyszczenie i specjalistyczne mycie wymienników ciepła (chłodnica, nagrzewnica, skraplacz);
- odgrzybianie, usuwanie pleśni oraz bakterii z parowaczy urządzeń łącznie z dezynfekcją chłodziń środkami chemicznymi;

- czyszczenie/wymiana filtrów mechanicznych powietrza;
- analiza, przegląd i konserwacja układów i podzespołów elektrycznych, mechanicznych oraz modułów sterowania;
- pomiary prądów i napięć podzespołów elektrycznych;
- pomiary temperatur nawiewu i wywiewu oraz temperatur medium zasilającego nagrzewnie i chłodnice;
- kontrola agregatu chłodniczego oraz pomiary ciśnień czynnika chłodniczego, przegląd sprężarek chłodniczych oraz wentylatorów skraplacza;
- kontrola pracy i test układów automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń;
- w razie potrzeby uzupełnienie czynnika chłodniczego;
- sporządzenie protokołów.

#### **IV. Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej**

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - **Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.**

#### **V. Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - **Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.**

#### **VI. Oznaczenie kodowe CPV:**

- 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

#### **VII. Termin wykonania zamówienia.**

Do 1 miesiąca od wyboru oferty.

#### **VIII. Warunki płatności**

1. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie wystawiona na podstawie protokołu z przeprowadzenia przeglądu instalacji klimatyzacji.
2. Płatność przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

##### **Dane do wystawienia faktury:**

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa

NIP: 527-282-56-16

##### **Fakturę należy dostarczyć do:**

**Zarząd Zlewni w Sieradzu**

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

#### **VIII. Sposób przygotowania oferty**

Sposób przygotowania oferty i jej zawartość określono w **punkcie 12 Zapytania ofertowego.**