

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „*Przystosowanie układów-pomiarowo rozliczeniowych do zasady TPA na SW Smolice*”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuję, że wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Czy pompownia Jankowice wyposażona jest w agregat prądotwórczy do awaryjnego zasilania pomp? Jeśli nie to kto ponosić będzie koszty instalacji agregatu na czas wykonania prac modernizacyjnych?

Odpowiedź:

Pompownia Jankowice jest wyposażona w agregat prądotwórczy koszty paliwa ponosi wykonawca.

DYREKTOR

Małgorzata Sikora