

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Temat zamówienia:

Modernizacja stacji transformatorowej tj. wymiana liczników GSM na Jazie: Babino, Rzędziany w Zarządzie Zlewni w Białymstoku.

Kod CPV: 38550000-5, 51110000-6, 32000000-3,

Usługa wymiany układu pomiarowo – rozliczeniowego na j.w. obiektach za stacją transformatorową 15/0,4 kV, które są zaliczone do III grupy przyłączeniowej oraz wykonania :

LOKALIZACJA montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego na stacji transformatorowej przylegającej na obiekcie hydrotechnicznym jazu:

- Jaz Rzędziany, gm. Choroszcz, Powiat: Białostocki, zlokalizowana na rz. Narew, km /301+495/, Kod PPE: PL_ZEBB_2002025233_08 , taryfa : B11, Przyłącze 1
- Jaz Babino: gm. Choroszcz, Powiat: Białostocki, zlokalizowana na rz. Narew, km /296+000/ Kod PPE: PL_ZEBB_2002079454_02, taryfa : B11, Przyłącze 1

Zakres, prac/robót:

Wykonanie projektu układu pomiarowego - rozliczeniowego należy uzgodnić w Rejon Energetyczny Białystok Teren.tel. 85 676-66-21 oraz dodatkowo należy uzgodnić w Zarządzie Zlewni w Białymstoku, ul. Handlowa 6, (osoba do kontaktu: Pan Bartnowski Andrzej, tel. kontaktowy 506 356 000)

Układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien być dostosowany do standardów technicznych określonych w „Wytycznych budowy urządzeń elektroenergetycznych” oraz „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” obowiązujących na terenie działania PGE Dystrybucja S.A.

W skład układu pomiarowo-rozliczeniowego na stacji transformatorowej przylegającej na obiektach hydrotechnicznych: Jaz: Babino, Rzędziany powinny m.in. wejść następujące elementy:

- ✓ statyczny licznik energii elektrycznej kWh/kvarh o klasie dokładności nie gorszej niż B lub 1 dla energii czynnej i 2 dla energii biernej z rejestracją profilu obciążenia, min. 63 dni przy uśrednianiu 15 min (w przypadku obecnie zainstalowanych liczników upłynął okres ważności cechy legalizacyjnej),
- ✓ nowy modem GSM/GPRS /na dwie karty Sim / (obecnie zainstalowane modemy stanowią własność PGE Dystrybucja
- ✓ zegar GPS, synchronizujący czas w liczniku co najmniej raz na dobę
- ✓ gniazdo serwisowe 230 V,
- ✓ antena zapewniająca łączność za pośrednictwem sieci GSM
- ✓ gwarancja na montaż i układ pomiarowo-rozliczeniowy na okres - 36 miesiące.
- ✓ Zestaw pomiarowo - rozliczeniowy znajdujący się w szafce rozdzielczej są własnością PGE Dystrybucja - po demontażu przekazać do Rejonu Energetycznego Białystok Teren PGE Dystrybucja- protokół zdawczy przekazać do ZZ Białystok.

Bartnowski Andrzej

KIEROWNIK

Andrzej Bartnowski