

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>Obsługa zbiornika Próba ( listopad - grudzień) 2021 r.</b>			
1 d.1	Analiza własna	pkt.5.1.1	<p>Obsługa obiektów i urządzeń zbiornika . Regulowanie poziomu lustra wody zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, utrzymanie czystości ( na bieżąco) na zaporze i jej obrzeżach, likwidacja roślinności z umocnień zapory, usuwanie śmieci, kretowisk, likwidacja przetamowań, oczyszczania na bieżąco stopnia betonowego na wlocie do zbiornika, oraz koryta rzeki Żegliny od zapory do mostu drogowego, prowadzenie o dozór magazynu przyobiektopwego itp. Pomiar zwierciadła wody w studniach gospodarczych (5 szt.) i w piezometrach (4 szt.) 1 raz, oraz codzienny pomiar wody w zbiorniku i w korycie rzeki Żeglina poniżej zbiornika wraz z dokumentowaniem pomiarów. Składanie do Nadzoru Wodnego Sieradz cotygodniowych meldunków o stanie urządzeń zbiornika i występujących ewentualnych nieprawidłowościach. Meldunki należy składać z podpisem Wykonawcy i pieczętką firmową na piśmie bądź elektronicznie w każdy poniedziałek do godz 8.00.</p> <p>W przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy meldunek należy złożyć w najbliższy dzień roboczy po nim następujący. W przypadku wystąpienia piętrzenia wody powyżej rzędnej 153,10 m Kr /poziom korony przelewu stałego/ w okresach ciągłych długotrwałych lub intensywnych burzowych opadów, a także w okresach występowania wezbrań zimowych - prowadzić ciągłą obserwację wszystkich obiektów zbiornika, meldunki o stanie urządzeń zbiornika należy składać wg. potrzeb, nie mniej niż raz na dobę.</p>	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,0</b>