

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania: „Zakup znaków BHP i gaśnic do siedziby Zarządu Zlewni w Poznaniu i podległych nadzorów wodnych”

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Jednostka miary
1	Instrukcja postępowania w przypadku pożaru zawierająca wykaz telefonów alarmowych	3	szt.
2	Tabliczka informacyjna: gaśnica	5	szt.
3	Znak: zakaz palenia	27	szt.
4	Znak: zakaz używania otwartego ognia	18	szt.
5	Znak: przeciwpożarowy wyłącznik prądu	2	szt.
6	Znak: miejsce zbiórki do ewakuacji	1	szt.
7	Znak: droga pożarowa	7	szt.
8	znak: KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ W LEWO	3	szt.
9	znak wskazujący kierunek drogi ewakuacyjnej, przeznaczonej do bezpiecznego opuszczenia miejsca zagrożenia (strzałka)	22	szt.
10	znak: nie dotykać! urządzenie elektryczne	6	szt.
11	znak: DRZWI PRZECIWPOŻAROWE. ZAMYKAĆ! KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ W PRAWO	1	szt.
12	znak: PCHAĆ ABY OTWORZYĆ DRZWI (PRAWO)	2	szt.
13	gaśnica proszkowa ABC o wadze 4 kg	4	szt.
14	gaśnica proszkowa ABC o wadze 2 kg	5	szt.

Ad. 1 Instrukcja postępowania w przypadku pożaru zawierająca wykaz telefonów alarmowych

Instrukcja w postaci planszy w formacie ok. 350 x 245 mm z nadrukiem cyfrowym, odporna na wilgoć i zabrudzenia. Wykonane z płyty PCV lub HIPS grubości 0,5 mm, nieświecąca. Płyta zaopatrzona jest w taśmę samoprzylepną lub punktowe przylepce z klejem. Instrukcja powinna być wykonana w technologii wysokiej odporności materiałów zmniejszającej jej niszczenie i blaknięcie.

Ad. 2 Tabliczka informacyjna: gaśnica

Znak wskazujący miejsce, w którym znajduje się gaśnica o wymiarach min. 140 x 140 mm wykonany z płyty PCV zaopatrzonej w taśmę samoprzylepną lub punktowe przylepce z klejem.

Ad. 3 Znak: zakaz palenia

Znak informujący o zakazie palenia tytoniu o wymiarach min. 140 x 140 mm wykonany z płyty PCV zaopatrzonej w taśmę samoprzylepną lub punktowe przylepce z klejem.

Ad. 4 Znak: zakaz używania otwartego ognia

Znak umieszczany w miejscach, gdzie palenie tytoniu lub otwarty ogień mogą być przyczyną zagrożenia pożarem lub wybuchem ze względu na warunki panujące w pomieszczeniach lub substancje w pobliżu o wymiarach min. 140 x 140 mm wykonany z płyty PCV zaopatrzonej w taśmę samoprzylepną lub punktowe przylepce z klejem.

Ad. 5 Znak: przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Znak do oznaczenia wyłącznika odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru o wymiarach min. 100 x 140 mm z płyty PCV zaopatrzonej w taśmę samoprzylepną lub punktowe przylepce z klejem.

Ad. 6 Znak: miejsce zbiórki do ewakuacji

Oznaczenie miejsca zgrupowania ludzi podczas ewakuacji o wymiarach min. 100 x 140 mm wykonany z płyty PCV zaopatrzonej w taśmę samoprzylepną lub punktowe przylepce z klejem.

Ad. 7 Znak: droga pożarowa

Znak informujący o drodze pożarowej o wymiarach min. 140 x 300 mm wykonany z płyty PCV zaopatrzonej w taśmę samoprzylepną lub punktowe przylepce z klejem.

Ad. 8 znak: KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ W LEWO

Znak wskazujący wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia o wymiarach min. 140 x 300 mm wykonany z płyty PCV zaopatrzonej w taśmę samoprzylepną lub punktowe przylepce z klejem.

Ad. 9 znak wskazujący kierunek drogi ewakuacyjnej, przeznaczonej do bezpiecznego opuszczenia miejsca zagrożenia (strzałka)

Znak wskazujący kierunek do wyjścia, które może być wykorzystane w przypadku zagrożenia o wymiarach min. 140 x 300 mm wykonany z płyty PCV zaopatrzonej w taśmę samoprzylepną lub punktowe przylepce z klejem.

Ad. 10 znak: nie dotykać! urządzenie elektryczne

Znak ostrzegający o urządzeniach elektrycznych o wymiarach min. 150 x 210 mm wykonany z płyty PCV zaopatrzonej w taśmę samoprzylepną lub punktowe przylepce z klejem.

Ad 11. znak: DRZWI PRZECIWPOŻAROWE. ZAMYKAĆ! KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ W PRAWO

Znak do oznaczenia drzwi znajdujących się w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego o wymiarach min. 100 x 140 mm wykonany z samoprzylepnej folii PCV lub płyty PCV zaopatrzonej w taśmę samoprzylepną lub punktowe przylepce z klejem.

Ad. 12. znak: PCHAĆ ABY OTWORZYĆ DRZWI (PO PRAWEJ STRONIE)

Znak wskazujący, iż po pchnięciu drzwi otwierają się na prawo o wymiarach min. 140 x 140 mm wykonany z samoprzylepnej folii PCV lub płyty PCV zaopatrzonej w taśmę samoprzylepną lub punktowe przylepce z klejem.

Ad. 13 gaśnica proszkowa ABC o wadze 4 kg

Wykorzystywana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży.

- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwiający kontrolę gaśnicy
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT
- Możliwość wielokrotnego napełniania
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV
- data produkcji: 2021 rok

PARAMETRY TECHNICZNE

- Symbol: GP-2x ABC
- Typ gaśnicy: proszkowa
- Skuteczność gaśnicza: 13A 113B C
- Masa środka gaśniczego: 4 kg
- Czynnik roboczy: Azot
- Ciśnienie robocze: 15bar
- Temperatura pracy: -30°C +60°C
- Masa całkowita: 6,7 kg
- Maksymalne napięcie gaszonego urządzenia: 1000 V

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN EN3, PED 2014/68/UE. posiadająca wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Ad.14 gaśnica proszkowa ABC o wadze 2 kg

Wykorzystywana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży.

- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwiający kontrolę gaśnicy
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT
- Możliwość wielokrotnego napełniania
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV
- data produkcji: 2021 rok

PARAMETRY TECHNICZNE

- Symbol: GP-2x ABC
- Typ gaśnicy: proszkowa
- Skuteczność gaśnicza: 13A 89B C
- Masa środka gaśniczego: 2 kg
- Czynnik roboczy: Azot
- Temperatura pracy: -30°C +60°C
- Masa całkowita: 3,5 kg

- Maksymalne napięcie gaszonego urządzenia: 1000 V

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN EN3, PED 2014/68/UE. posiadająca wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Warunki zamówienia:

- Dostawa do 5 dni od daty otrzymania zlecenia przez Zamawiającego
- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
- Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego co najmniej 1 dzień przed datą dostawy.
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszających praw osób trzecich.
- Koszty dostawy i rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
- W przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodbierania jej bez jakichkolwiek konsekwencji.
- Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole reklamacyjnym.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania nienależytej jakości dostarczonych artykułów (uszkodzenia mechaniczne, zbyt krótki okres użytkowania itp.) w terminie do 7 dni od daty otrzymania wadliwego towaru, a Dostawca w terminie do 3 dni od otrzymania reklamacji musi dokonać wymiany nienależytej jakości towaru.
- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt usunąć wynikłe wady przedmiotu zamówienia bez zbędnej zwłoki
- Dostawy i rozładunek nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych należności.
- Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury