

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania: „**Zakup artykułów PPOŻ dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu**”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie artykułów ppoż. dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarką Wodną we Wrocławiu.

Wykaz produktów do zakupienia:

| L.p. | Nazwa asortymentu                  | Ilość | Jednostka Miary |
|------|------------------------------------|-------|-----------------|
| 1    | Gaśnica proszkowa 1 kg GP-1z BC    | 2     | szt.            |
| 2    | Gaśnica proszkowa 4 kg GP-4x ABC   | 2     | szt.            |
| 3    | Gaśnica proszkowa 6 kg GP-6x ABC   | 3     | szt.            |
| 4    | Gaśnica proszkowa 12 kg GP-12x ABC | 4     | szt.            |
| 5    | Gaśnica śniegowa GS 5x             | 3     | szt.            |
| 6    | Wąż hydrantowy 20m, średnica 52    | 4     | szt.            |
| 7    | Prądownica                         | 2     | szt.            |

### Szczegółowy opis artykułów

- Gaśnica proszkowa 1 kg GP-1z BC** - Zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochodów osobowych, łodzi motorowych i żaglowych
  - Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
  - Szybka i skuteczna w gaszeniu.
  - Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
  - Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
  - Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
  - Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.

- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

**2. Gaśnica proszkowa 4 kg GP-4x ABC** - Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, magazynów, garaży.

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwiającym kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

**3. Gaśnica proszkowa 6 kg GP-6x ABC** - Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, magazynów, garaży.

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

**4. Gaśnica proszkowa 12 kg GP-12x ABC** - Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, zakładów energetycznych.

Pozwala na gaszenie urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 245000 V.

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.

- Możliwość wielokrotnego napełniania.
  - Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
5. **Gaśnica śniegowa GS 5x** - Znajduje szczególne zastosowanie w lakierniach, energetyce, halach przemysłowych oraz wszędzie tam gdzie użycie proszków gaśniczych jest niewskazane ze względu na występowanie urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia. Gaśnica nie pozostawia śladów po użyciu środka gaśniczego. Pozwala na gaszenie urządzeń elektroenergetycznych do 245000 V.
- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
  - Długi wąż zakończony prądownicą ułatwia gaszenie.
  - Lekka butla stalowa nowej generacji.
  - Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
  - Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnienia.
  - Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
  - Gasi również pożary typu C.
  - Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV
6. **Wąż hydrantowy** - pożarniczy tłoczny do hydrantów o średnicy 52mm. Odporny na działanie warunków atmosferycznych a zarazem jest lekki i elastyczny. Wąż zgodny z normą: PN-EN 14540:2005(U)
7. **Prądownica hydrantowa o średnicy 52 mm** - służy do otwierania, zamykania i ciągłej regulacji wydajności i rodzaju strumienia wody (rozproszonego i zwartego) w sprzęcie pożarniczym. Prądownica umożliwia regulowanie ustawienia w następujących pozycjach.
- 1) zamknięte, 2) prąd wody rozproszony, 3) prąd wody zwarty

### **Warunki zamówienia:**

- Dostawa do 7 dni od otrzymania Zlecenia od Zamawiającego.
- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby **Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z**

**rozładunkiem na Magazynie Głównym RZGW we Wrocławiu przy ul. Braci Gierymskich 149a, 51-640 Wrocław**

- Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze **od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00** po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego e-mailem, co najmniej 2 dni przez datą dostawy.
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszających praw osób trzecich.
- Na dostarczane artykuły PPOŻ Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty wymagane przez prawo.
- Koszty dostawy i rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
- W przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie odbierania jej bez jakichkolwiek konsekwencji.
- Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole reklamacyjnym.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania nienależytej jakości dostarczonych artykułów (uszkodzenia mechaniczne, zbyt krótki okres użytkowania itp.) w terminie do 7 dni od daty otrzymania wadliwego towaru, a Dostawca w terminie do 3 dni od otrzymania reklamacji musi dokonać wymiany nienależytej jakości towaru.
- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt usunąć wyniki wady przedmiotu zamówienia bez zbędnej zwłoki.
- Dostawy i rozładunek nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych należności.