

KALKULATOR DOBORU ŹŁĄCZA

średnica rury przewodowej [mm]	średnica rury osłonowej, otworu [mm]	Przestrzeń do uszczelnienia	Typ łożyska	Ilość łożysk
355	386,4	31,4	ŁU-1	39

Komunikaty

Optimalny rozmiar otworu to: **443,75** do **497** mm

Symbol łożyska	Zakres pracy [mm]	Min ilość łożysk	Długość łożyska	Szerokość łożyska
ŁU-1	26 - 32	5	30	44
ŁU-2	32 - 40	5	35	44
ŁU-3	40 - 50	6	40	63
ŁU-4	50 - 62	6	48	72
ŁU-5	62 - 76	6	56	88
ŁU-6	76 - 92	6	68	88
ŁU-7	92 - 112	7	82	90
ŁU-8	112 - 132	7	99	98
ŁU-9	132 - 156	7	104	98
ŁU-10	156 - 180	8	104	106
ŁU-11	180 - 206	8	114	110

Podane powyżej informacje s   tylko celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej

W celu potwierdzenia prawidłowego doboru łożyska prosimy o kontakt z naszym dzia em handlowym