

Kraków, dnia 31.01.2022 r.

KR.ROZ.2810.227.2021

**Odpowiedzi na zgłoszone pytania (wyjaśnienie treści SWZ)
oraz
zmiana treści SWZ**

- I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129), dalej: pzp, Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grodzisko oraz w km 1+260 w miejscowości Podolsze, powiat oświęcimski, woj. małopolskie” nr sprawy KR.ROZ.2810.227.2021, wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), na które Zamawiający w części udziela odpowiedzi, co czyni w następujący sposób:

Pytanie z dnia 12.01.2022 r.

Treść pytania nr 16

Prosimy o udostępnienie badań geologicznych dla każdego z zakresu prac. Przekroje zamieszczone w opisach technicznych bez mapy lokalizacyjnej są informacją niewystarczającą i nieużyteczną

Odpowiedź na zadane pytanie

W ramach zmiany treści SWZ nr 1 z dnia 18.01.2022 zamawiający uzupełnił dokumentację postępowania o Geotechniczne warunki posadowienia inwestycji zawierające Opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz Projekt geotechniczny sporządzone dla każdej z lokalizacji. Zamawiający nie dysponuje innymi dokumentami.

Pytania z dnia 14.01.2022 r.

Treść pytania nr 1

Zwracamy się z prośbą o załączenie operatu dotyczące wycinki – brak jest wskazania drzew na rysunkach, które należy usunąć.

Odpowiedź na zadane pytanie

W ramach odpowiedzi z dnia 18.01.2022 r. oraz jednoczesnej zmiany treści SWZ Zamawiający włączył do dokumentacji postępowania plany sytuacyjne wycinki drzew w miejscowościach Wadowice i Podolsze oraz załączył aktualne decyzje na wycinkę. Zamawiający nie dysponuje innymi dokumentami dotyczącymi wycinki drzew.

Treść pytania nr 2

Zwracamy się z prośbą o załączenie specyfikacji dla wykonania dla wykonania szczotek PEHD.

Odpowiedź na zadane pytanie

Zamawiający informuje, że panele szczotkowe to element wyposażenia obiektów. Zostały one ujęte w ST-07.07.01 Wyposażenie technologiczne budowli (załącznik do SWZ). Wykonawca powinien zlecić ich wykonanie wyspecjalizowanemu w tym działaniu podmiotowi gospodarczemu. Nie ma na rynku takich elementów, jest to rozwiązanie eksperymentalne na polskim rynku. Przy ich projektowaniu projektant wzorował się na rozwiązaniach stosowanych w Niemczech. Panele może wykonać firma produkująca wszelkiego rodzaju szczotki służące do prac sprzątających. Szczegółowe rozwiązania techniczne przedstawiono na rysunkach: dla Wadowic – Rys. 07 w projekcie wykonawczym oraz dla Podolsza – Rys 08 w projekcie wykonawczym.

Treść pytania nr 3

Czy będzie ustalony przejazd drogą przywałową dla zadania w Podolszu? W jakich pozycjach należy ustalić odtworzenie drogi?

Odpowiedź na zadane pytanie

Zamawiający informuje, że dojazd do miejsca inwestycji w Podolszu jest możliwy z obu brzegów rzeki. Od strony brzegu prawego dojazd jest możliwy ulicą Zaskawie w miejscowości Smolice, przez rampę zlokalizowaną na prawym wale rzeki Skawy i dalej drogą gruntową znajdującą się w międzywale rzeki Skawy. Na prawym brzegu jest zlokalizowana istniejąca rampa umożliwiająca zjazd bezpośrednio do koryta rzeki. Dojazd od strony prawej jest preferowanym dojazdem dla dojazdu sprzętu budowlanego. Na lewym brzegu istnieje również droga gruntowa wzdłuż koryta rzeki. Dojazd do tej drogi jest możliwy poprzez dwie rampy zlokalizowane na lewym wale rzeki Skawy. Jedna z ramp stanowi przedłużenie ul. Spacerowej w miejscowości Podolsze, a druga znajduje się w rejonie ul. Ekologicznej. Obie ulice mają dogodne połączenie z drogą wojewódzka DW781. Na lewym brzegu jest możliwe wykonanie rampy zjazdowej bezpośredni do koryta rzeki. Każda z wymienionych dróg gruntowych będzie wymagała dodatkowego utwardzenia, aby był możliwy przejazd ciężkim sprzętem budowlanym.

Koszty odbudowy zniszczonych dróg nie zostały w kosztorysie wyodrębnione w formie odrębnej pozycji. Wykonawca winien potraktować te koszty jako koszty pośrednie inwestycji i uwzględnić je w cenach jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Treść pytania nr 4

W jakiej pozycji należy ująć odtworzenie ścieżki pieszo rowerowej w Wadowicach?

Odpowiedź na zadane pytanie

Zamawiający informuje, że koszt odtworzenia ścieżki pieszo-rowerowej nie został ujęty w żadnej pozycji kosztorysowej. Wykonawca winien potraktować ten koszt jako koszt pośredni inwestycji i uwzględnić go w cenach jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Treść pytania nr 5

W kosztorysie jest pozycja: Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur przewodowych PE trójwarstwowych do wody TS SDR11 400x36,3 mm w sztangach o dł. 12 m – taka średnica rury nie występuje w opisie, nie ma jej na profilu, ani na sytuacji, prosimy o ujednolicenie średnic na rysunkach i w kosztorysie.

Odpowiedź na zadane pytanie

Zamawiający podaje, że:

Na odcinku pomiędzy studniami Sw2 i Sw3 rury PE TS trójwarstwowe należy posadowić metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym wykonanym rurą przewodową docelową o średnicy zewnętrznej 355 mm i grubości ścianki 32,2 mm.

W kosztorysie poprawiono poz. 12-16 d3:

- było: 400 x 36,3 mm
- poprawiono: 355 x 32,2 mm (DN350).

W projekcie wykonawczym tekst rozdziału 3.1.2 poprawiono jak poniżej:

Wobec istniejącej kolizji wodociągu z projektowaną przepławką (budowa przepławki objęta jest osobną dokumentacją), zaprojektowano przełożenie istniejącego wodociągu równolegle powyżej stopnia. Nowe przekroczenie rzeki Skawy rurociągiem wodociągowy zostanie wykonany z rur PE TS (SDR11) trzywarstwowych 2x Ø 300 mm (średnica nominalna) na odcinku Sw2 do Sw3 i z rur PE TS (SDR11) Ø 350 mm (średnica nominalna) na odcinku Sw1-Sw2 i Sw3-Sw4.

Przekroczenie rzeki wodociągiem na odcinku Sw2-Sw3 metodą przewiertu sterowanego rurą przewodową PE TS trójwarstwową o średnicy zewnętrznej 315 mm i grubości ścianek 28,6 mm (DN300). Rurociągi prowadzone będą łukiem o promieniu ok. 360 m i długości 120 m. Pozwoli to na bezkolizyjne przeprowadzenie wodociągu pod dnem rzeki Skawa, a także pod rzędną posadowienia projektowanej przepławki jak i fundamentu przegrody piętrzącej projektowanej wg odrębnego opracowania elektrowni.

W załączeniu zamawiający udostępnia poprawione rysunki nr: 2 (sytuacja), 5 (profil wodociągu), 7 (komory zasuw).

Treść pytania nr 6

W kosztorysie „sieci wodociągowej” oraz na rysunkach są rozbieżności co do ilości kształtek – prosimy o ujednolicenie.

Odpowiedź na zadane pytanie

Zamawiający przedstawia analizę lokalizacji kształtek rurociągów:

- PE – łuk 30° DN300 – 4 szt. – na zakończeniach odcinków prostych pod rzeką przed Sw2 i Sw3,
- PE – łuk 45° DN300 – 4 szt. – przed Sw2 i Sw3,
- PE – łuk 45° DN350 – 1 szt. – włączenie nowego rurociągu do starego na prawym brzegu,
- PE – łuk 60° DN350 – 2 szt. – wyjście z Sw2 i Sw3,
- tuleje kołnierzowe - przejścia szczelne przez ściany Sw2 i Sw3 – 6 szt.,
- kolana żeliwne 90° DN300 kołnierzowe - 4 szt. – komory Sw2 i Sw3,
- trójniki żeliwne DN300/300/300 kołnierzowe – 2 szt. – komory Sw2 i Sw3,
- zwężki żeliwne DN300/350 kołnierzowe – 20 szt. – komory Sw2 i Sw3,

Treść pytania nr 7

Przewiert jest przewidziany rurą DN 355, natomiast na rysunku szczegółowym studni Sw2 i Sw3 wynika, że przewiert jest rurą DN 315 – prosimy o ujednolicenie.

Odpowiedź na zadane pytanie

Odpowiedź tożsama z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Treść pytania nr 8

Występują rozbieżności na rysunkach i w kosztorysie co do średnicy studni (pojawia się średnica 3000 mm, której nie ma w kosztorysie).

Odpowiedź na zadane pytanie

Studnie Sw2 i Sw3 to komory zasuw rurociągów przechodzących pod dnem rzeki Skawy oraz rozdział i połączenie z jednego (poza korytem rzeki) na dwa rurociągi (pod korytem rzeki). Komory są uwzględnione w kosztorysie w pkt. 24 d4 - WADOWICE - wodociąg i drenaż.

Pytania z dnia 24.01.2022 r.

Treść pytania nr 1

OPASKA WADOWICE. Czy głazy wbudowane w opaskę mają mieć min. 0,5 tony (rys. T.09), czy min. 3 tony (PW-opis str. 11) – poz. Kosztorysowa nr 64?

Odpowiedź na zadane pytanie

Zamawiający informuje, że głazy wbudowane w opaskę brzegową powinny mieć min. 0,5 t, a wolne przestrzenie pomiędzy głazami powinny zostać wypełnione kruszywem łamanym. W rozdziale 2.4. projektu wykonawczego błędnie podano wartość 3 t, powinno być 0,5 t.

Treść pytania nr 2

GURT WADOWICE. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić głazy (kamienia) granitowe minimum 3 tonowe i ile ma ich być (rys. T.6.2)?

Odpowiedź na zadane pytanie

Zamawiający informuje, że głazy wbudowane w gurt kończący przepławkę oraz rygle poszczególnych komór zostały wyliczone w 83 i 84 przedmiar. Zgodnie z przyjętymi wymiarami głazów ich ciężar oscyluje w okolicy 1,5 t. W przedmiarze nie wyliczono ich ilości na sztuki, tylko w jednostce objętości m³. Zapis na rysunku T.6.2 jest błędny, należy go zamienić na 1,5-3 t.

Treść pytania nr 3

KORYTO KAMIENNE WADOWICE. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie głazy oraz wypełnienie w korycie kamiennym mają być wykonane z piaskowca.

Odpowiedź na zadane pytanie

Zamawiający potwierdza, że wszystkie głazy wielkogabarytowe oraz narzut kamienny należy wykonać z piaskowca.

II. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

a) Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o następujące dokumenty:

- a. Rys. 02 – Plan sytuacyjno wysokościowy - Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa drenażu ujęcia w miejscowości Wadowice w ramach inwestycji pn.: «Budowa przepławki przy stopniu w km 21+500 biegu rzeki Skawy w miejscowości Wadowice, gmina Wadowice, powiat wadowicki, woj. małopolskie
- b. Rys. 05 – Budowa Wodociągu. Profil - Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa drenażu ujęcia w miejscowości Wadowice w ramach inwestycji pn.: «Budowa przepławki przy stopniu w km 21+500 biegu rzeki Skawy w miejscowości Wadowice, gmina Wadowice, powiat wadowicki, woj. małopolskie
- c. Rys. T.07 - Studnia wodociągowa Sw2 i Sw3 - Budowa przepławki przy stopniu w km 21+500 biegu rzeki Skawy w miejscowości Wadowice, gmina Wadowice, pow. wadowicki, woj. małopolskie
- d. Rys. T.07 - Element szcztkowy - - Budowa przepławki przy stopniu w km 21+500 biegu rzeki Skawy w miejscowości Wadowice, gmina Wadowice, pow. wadowicki, woj. małopolskie
- e. Rys. 08 – Element szcztkowy – Przebudowa istniejącego stopnia w km 1+260 biegu rzeki Skawy w obrębie miejscowości Podolsze, gmina Zator, pow. oświęcimski, woj. małopolskie

b) Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar dla obiektu w Wadowicach oraz wzór kosztorysu ofertowego uwzględniający wprowadzone zmiany.

Mając na względzie wymóg art. 135 ust. 2 i 3 Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert i ustanawia nowy termin, tj. 18.02.2022 r. godz. 10.00.

W związku z powyższym zapis pkt 14.1 SWZ o treści:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 07.02.2022 r. do godz. 10:00.

otrzymuje brzmienie:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 18.02.2022 r. do godz. 10:00.

a zapis pkt 14.7 SWZ o treści:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2022 r. o godzinie 11⁰⁰.

otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2022 r. o godzinie 11⁰⁰.

W ślad za zmianą terminu składania ofert, odpowiedniej zmianie ulega także termin związania ofertą. W związku z powyższym zapis pkt 13 swz o treści:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 07.05.2022 r (włącznie). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 18.05.2022 r (włącznie). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ponieważ powyższe zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 4 pzp, dokonuje stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez przekazanie treści zmiany ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

DYREKTOR

Małgorzata Sikora

