

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego KR.ROZ.2811.115.2022

Opis przedmiotu zamówienia

„ Wykonanie dokumentacji DTR dla Zapory Porąbka.”

1) Lokalizacja miejsca wykonania prac :

Zapora Wodna Porąbka na rzece Sole w miejscowości Międzybrodzie Bialskie, ul Żywiecka 158, w powiecie żywieckim w województwie śląskim.

Celem prac jest opracowanie DTR dla maszyn i urządzeń zainstalowanych na terenie zapory Porąbka
Wykaz urządzeń na terenie Zapory Porąbka :

- Urządzenia napędowe zasuw płaskich na przelewach - 5 szt.
- Urządzenia napędowe zasuw płaskich sztolnie spustu dennego – 4 szt.
- Urządzenia napędowe segmentów, sztolnie spustu dennego – 4 szt.
- Zawory nawadniające w wieżach - 4 szt.
- Suwnica jedno belkowa Q = 6,0 t - 2 szt.
- Urządzenia odwadniające galerię – 1 szt.

Dokumentacja techniczno-ruchowa powinna być zgodna z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. i zawierać następujące elementy dla każdego z wymienionych urządzeń

- charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne
- rysunek zewnętrzny
- wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego
- schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne
- schematy funkcjonowania
- instrukcję użytkowania
- instrukcję obsługi
- instrukcję konserwacji i smarowania
- instrukcję BHP
- normatywy remontowe
- wykaz części zamiennych
- wykaz części zapasowych
- wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia
- wykaz załączonych rysunków

2) Wykaz robót uwzględnionych

- a. DTR powinna zawierać klauzulę stwierdzającą kompletność opracowania i przydatność celowi, jakiemu ma służyć.
- b. Wykonawca DTR, a także sprawdzający dołączają oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
- c. Wszelkie prace lub czynności nie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji DTR, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.