

BI.ROZ.2810.37.2022.KD

**Strona internetowa prowadzonego  
postępowania**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w którego imieniu postępowanie prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, informuje że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego po terminie określonym w art. 135 ust.2 Pzp (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.), z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Supraśl poprzez naprawę czterech przepustów z piętrzeniem w km 102+307, 103+069, 104+583, 106+669**”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Pytanie 1:**

Proszę o sprecyzowanie wielkości studni żelbetowych. W przedmiarze jest określona jedynie średnica, brak jest informacji o wysokości studni żelbetowych zaplanowanych do wymiany?

**Odpowiedź:**

Wymiana kręgów żelbetowych polega na demontażu (likwidacji) zniszczonych elementów przepustu (kręgi żelbetowe) i wbudowaniu nowych kręgów o śr.100 cm w celu bezpiecznej komunikacji ponieważ przepust z piętrzeniem służy do piętrzenia wody jak i do przejazdu przez rzekę.

**Pytanie 2:**

Proszę o doprecyzowanie rodzaju balustrady. Czy przewidziano montaż balustrady typu lubelskiego, olsztyńskiego czy też inne szczeblinkowe?

**Odpowiedź:**

Montaż poręczy metalowych polega na wykonaniu barierki ochronnej z rury śr. 50 mm i wysokości 0,9 m ogółem dł. 4 m ( pionowe i pozioma) i zamontowaniu w przyczółku budowli w obrębie prowadnic.

**Pytanie 3:**

Proszę o informację czy w szandorach planowane są do wymiany jedynie deski, czy całe zastawki szandorowe łącznie z profilem?

**Odpowiedź:**

Wykonanie szandorów – bale gr. 41 mm w dostosowaniu do światła budowli i założenie po wykonaniu prac naprawczych celem piętrzenia wody.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści SWZ.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://przetargi.wody.gov.pl>

**DYREKTOR**

**(-) Mirosław Markowski**