



Nasz znak: WR.ROZ.2810.58.2022

Wrocław, dnia ¹³..... lipca 2022 r.

**Do wszystkich
zainteresowanych Wykonawców**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiot obejmuje: „Konservacje urządzeń dźwigowych w okresie dwóch lat tj. 2022-2024 w Zarządzie Zlewni Wrocław”

Wyjaśnienia

Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, mając na uwadze treść przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do zamieszczonego zapytania na konserwację urządzeń dźwignicowych proszę o informację, czy dodatkowe koszty wynikające z np. z konieczności wymiany części będą płatne poza kosztami konserwacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w załączniku nr 10 do SWZ Projektowane postanowienia Umowy **§3 ust.2 pkt.4** widnieje zapis mówiący o obowiązkach Wykonawcy do których należą: usuwanie na bieżąco drobnych uszkodzeń i nieprawidłowości w pracy urządzeń oraz wymiana w razie potrzeby następujących części: styków w aparaturze sterowej, sprężynek w kasetach, żarówek sygnalizacyjnych i oświetlenia, wkładek topikowych, odbojów gumowych. Koszty naprawy wyżej wymienionych elementów ponosi Wykonawca. O innych usterkach i uszkodzeniach Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zleci postępowanie na naprawę w trybie awaryjnym oraz poniesie koszty tych napraw.


DYREKTOR
Mariusz Przybylski

Sporządziła:
Marta Szkudlarek
tel. 71 747 93 92

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

