

BI.ROZ.2812.3.2022.AG

**Wykonawcy zainteresowani
niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont śluzy Guzianka I”.

Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w którego imieniu postępowanie prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok, informuje, że dokonuje sprostowania wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia z dn. 20.07.2022r. w zakresie Pytania nr 2.

Pytanie nr 2:

Zastawki mają być do pracy otwórz - zamknij, bez dławienia przepływu (5.2.1 oraz 5.2.2), ale z napędem do pracy ciągłej, bez zabezpieczenia termicznego silnika (również 5.2.1 oraz 5.2.2). Są to wymagania sprzeczne, gdyż zastawka pracująca w reżymie otwórz - zamknij nie wymaga napędu do pracy ciągłej.

Prosimy o zmianę „napędy przeznaczone do pracy otwórz-zamknij w reżymie S2 z zabezpieczeniem termicznym silnika”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga możliwości ustawiania sekwencji pracy urządzenia. Producent dokonuje szczegółowej technologii wykonania dla właściwego funkcjonowania zamknięcia. Ponadto silnik powinien być wyposażony w system skutecznego chłodzenia, bez montażu wyłącznika termicznego.

SPROSTOWANIE Odpowiedzi :

Zamawiający wymaga możliwości ustawiania sekwencji pracy urządzenia. Producent dokonuje szczegółowej technologii wykonania dla właściwego funkcjonowania zamknięcia. Ponadto silnik powinien być wyposażony w system skutecznego chłodzenia, umożliwiającą pracę w wysokich temperaturach otoczenia.”

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią integralną część SWZ. W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i nie zmienia treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Sprostowanie wyjaśnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://przetargi.wody.gov.pl> zgodnie z dyspozycją 135 ust. 6 Pzp.

**PEŁNOMOCNIK PREZESA PGW WP
Ekspert w Wydziale Nadzoru nad Realizacją Inwestycji
(-) Robert Chciuk**