

UDZIELENIE ODPOWIEDZI

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej systemu klimatyzacji w biurze budynku RZGW w Krakowie**, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy/ów zadane dnia 27.07.2022 tj.:

Pytanie 1: Czy w budynku na korytarzach i w pomieszczeniach znajdują się modułowe sufity podwieszane?

Pytanie 2: Czy zamawiający posiada rzuty budynku w formie DWG? Lub jeśli nie to w formie PDF?

Pytanie 3: Proszę o dane kontaktowe do osoby, która nas oprowadzi po budynku.

Odpowiedź:

Ad. 1: Zamawiający informuje, że sufit podwieszany znajduje się na korytarzu II piętra - wysokość przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem wynosi około 20 cm. Wysokość korytarza na II piętrze mierzona od poziomu podłogi do sufitu podwieszanego wynosi 2,56 m. W pomieszczeniach biurowych sufity podwieszane nie występują.

Ad. 2: Zamawiający informuje, iż nie posiada rzutów budynku w formie DWG. Zamawiający jest w posiadaniu archiwalnych rzutów budynku w formie PDF.

Ad. 3: Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Zamawiającego na czas wizji lokalnej, o której mowa w pkt. 9 *Opisu przedmiotu zamówienia* stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego są:

- Pani Katarzyna Szczepanek – tel.: 12 62-84-127
- Pan Robert Kustal – tel. 12 62-84-338
- Pani Patrycja Bożek – tel.: 12 62-84-126

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią Zapytania Ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami treści Zapytania Ofertowego Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień **02.08.2022 r. godz.: 09:00**.

28-07-2022...
Z-ca DYREKTORA
Monika Koniarczyk-Morawa
Data i podpis osoby upoważnionej