


Kable prowadzić w ziemi zgodnie z N SEP-E-004
po terenie miejskim, na głębokości 70 cm

10 cm pod kablem układać bednarke uziemiającą Fe/Zn 20x4

Nr Umowy	Data	Tem	Prosz.	Podział	Tytuł rysunku:	Przebudowa i umocnienie Kanału Gzyckiego	 ENERGOPROJEKT WARSZAWA SA ul. Niegodziejki 58, 02-625 Warszawa Nr archiwalny 1436738_00
P-2671	05.2022		PE				
Projekt.	Radostaw Jedrzejczak				Zasilanie tablic informacyjnych LED		
Sprowadz.	Anna Peřela				i ořwietlenia w oczepach.		
Kier.prog.	Rafał Wasiek				Trasy kablowe w terenie.		Nr poz. w kaid 4 Arkusz 2/4