Istniejące skrzynki
przy ul. Nadbrzeżnej koło
mostu kolejowego

Nowe przyłącze PGE
przy limnigrafie IMiGW
koło Zamku Krzyżackiego

Kable prowadzić w ziemi zgodnie z N SEP-E-004
po terenie miejskim, na głębokości 70 cm

10 cm pod kablem układać bednarkę uziemiającą Fe/Zn 20x4

ZAKRES OPRACOWANIA
(do połączenia z przyczółkami mostu kolejowego)

Nowe przyłącze PGE
przy stacji gazowej
na ul. Św. Brunona

Przyczółki mostu kolejowego wykonywane
w ramach zadania: Prace na linii kolejowej

Zasilanie oświetlenia w oczepach

Nr Umowy	Data	Tom	Prac.	Podziałka
P-2671	05.2022		PE	-
Projekt.	Radosław Jędrzejczak			
Sprawdził	Anna Pełela			
Kier.prac.	Rafał Wasiak			

Tytuł rysunku: **Przebudowa i umocnienie Kanału Gizyckiego**
Zasilanie tablic informacyjnych LED i oświetlenia w oczepach. Trasy kablowe w terenie.

ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA
al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa

Nr archiwalny	Nr poz. w tomie	Arkusz
1436738_00	4	3/4

A2