

**Strona internetowa prowadzonego
postępowania**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w którego imieniu postępowanie prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok, informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Remont budynku bazy warsztatowej OH Giżycko w zakresie wymiany stolarki okiennej”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy Pzp (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz udostępnia je na stronie internetowej.

Pytanie 1:

Bardzo proszę o podanie parametrów jakie ma spełniać wentylator elektryczny który ma być zamontowany w oknie w pomieszczeniu spawalni.

Odpowiedź:

Parametry wentylatora elektrycznego (nie mniejsze niż):

- wydajność 2450 m3/h,
- moc 129W,
- prędkość obrotowa 1400 obr/min,
- żaluzja wentylacyjna.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 16.08.2022r. a termin związania ofertą to 14.09.2022r. Do SWZ wprowadza się następujące zmiany:

➤ Sekcja 15 SWZ, otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.09.2022r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert..”

➤ Sekcja 16 pkt 16.1 SWZ, otrzymuje brzmienie:

„16.1 Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 16.08.2022 r. do godz. 11:00”

➤ Sekcja 16 pkt 16.8 SWZ, otrzymuje brzmienie:

„16.8 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2022 r. o godzinie 12:00.”

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://przetargi.wody.gov.pl>

ZASTĘPCA DYREKTORA

(-) Krzysztof Jan Stawnicki