

Warszawa, 25 sierpnia 2022 r.

Oznaczenie sprawy: BI.ROZ.2812.4.2022.AG

**Wykonawcy zainteresowani
niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego”.

Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w którego imieniu postępowanie prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok, informuje, że w terminie określonym w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710; dalej: Pzp), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 Pzp Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku SIWZ pkt. 9.1.4 b) dotyczącego wykazania się wykonaniem ścianki szczelnej w ramach jednego zadania o łącznej długości ścianek szczelnych minimum 1000mb przy głębokości ścianki min 6m na :

b) Warunek B

Wymagana minimalna łączna długość ścianek szczelnych wykonanych w ramach jednego z wykazanych zamówień w „warunku I”: minimum 1 000 mb przy głębokości ścianki min 6 m,
lub o powierzchni wbicia ścianki szczelnej min. 5000 m² w ramach jednego zadania.

Rozszerzenie warunku udziału w postępowaniu przetargowym, zwiększy udział firm mających wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót budowlanych co przełoży się na możliwość uzyskania lepszej oferty cenowej. Realizacja min 5000 m² powierzchni ścianki szczelnej potwierdza posiadaną wiedzę i doświadczenie w wymaganych pracach kfarowych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował ostatecznie treść SWZ w zakresie pkt. 9.1.4 Warunek I w tym Warunek B) w następujący sposób:

„WARUNEK I:

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie §9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415)., Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem polegającym na należyтым zrealizowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednego zamówienia polegającego na budowie¹ i/lub przebudowie² i/lub remoncie³ dotyczącego jednego z niżej wymienionych obiektów na wodach śródlądowych lub wodach morskich:

- ubezpieczenie brzegu (nie obwałowań) rzeki,*
- ubezpieczenie kanału (w tym żeglownego),*

- ubezpieczenie kanału podejściowego,
- ubezpieczenie zbiornika wodnego,
- ubezpieczenie potoku górskiego,
- stopnia wodnego,
- progu podpiętrzającego lub stabilizującego,
- nabrzeża,

którego element konstrukcyjny stanowią ścianki szczelne stalowe z oczepem żelbetowym lub palościanki stalowe z oczepem żelbetowym lub ścianki szczelne stalowe obudowane jednostronnie ścianą żelbetową.

przy czym:

a) **Warunek A**

Wymagana minimalna łączna kubatura robót żelbetowych wykonanych w ramach jednego z wykazanych zamówień w „Warunku I”: **minimum 540 m³**

Uwaga:

W przypadku warunku, dotyczącego wykonania robót żelbetowych, będących w niniejszym postępowaniu kluczową częścią zamówienia i zastrzeżonych w trybie art. 121 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest wykonać tę część zamówienia samodzielnie i przy wykazywaniu spełniania warunków udziału nie może powoływać się na zasoby innych podmiotów. **Zamawiający wymaga, aby warunek określony powyżej był w całości spełniony przez Wykonawcę.**

b) **Warunek B**

Wymagana minimalna łączna długość ścianek szczelnych lub palościanek stalowych wykonanych w ramach jednego z wykazanych zamówień w „warunku I”: **minimum 1 000 mb przy głębokości ścianki min 6 m lub ścianki o powierzchni nie mniejszej niż 6 000 m², przy głębokości ścianki minimum 6 m”**

UWAGA:

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Zamawiający wskazuje ponadto, że zamówienia, o których mowa w warunku I, będą uznane za zrealizowane, jeżeli przed upływem terminu składania ofert przedmiot zamówienia został potwierdzony przez inwestora lub podmiot działający w imieniu inwestora jako należycie wykonane, tj. zostało podpisane świadectwo przejęcia robót, protokół odbioru bądź inny dokument równoważny potwierdzający należyte wykonanie robót lub

Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem).”

Pytanie nr 2:

W związku z szerokim zakresem zamówienia oraz wzmocnionym okresem urlopowym, co wiąże się z wydłużonym czasem oczekiwania na oferty od dostawców i podwykonawców, w celu przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie. Pozwoli to wykonawcom na pozyskanie konkurencyjnych, a zarazem racjonalnych ofert na usługi oraz materiały niezbędne do realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert z 13.09.2022 r. na 23.09.2022 r.

Pytanie nr 3:

Pkt. III 1. j) SWZ mówi:

„...utrzymania w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową, oraz zapewnienia ciągłości wymaganych umową ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy oraz ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano - montażowych (CAR/EAR). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zobowiązani są posiadać podwykonawcy w zakresie zgodnym z zakresem prac przez nich wykonywanych. Ubezpieczenia powinny zawierać klauzulę dotyczącą dopuszczenia ruchu żeglugowego na remontowanym kanale...”
Prosimy o podanie pełnej treści klauzuli.

Odpowiedź:

pkt. III 1. j) Załącznika nr 4 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, brzmi następująco:

„utrzymania w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową, oraz zapewnienia ciągłości wymaganych umową ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy oraz ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano - montażowych (CAR/EAR). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zobowiązani są posiadać podwykonawcy w zakresie zgodnym z zakresem prac przez nich wykonywanych. Ubezpieczenia powinny zawierać klauzulę dotyczącą dopuszczenia ruchu żeglugowego na remontowanym kanale”

Zamawiający w w/w punkcie określił minimalne wymagania dotyczące klauzuli ubezpieczeniowej. Nie narzuca na Wykonawcę treści klauzuli.

Pytanie nr 4:

- są sprzeczne zapisy co do kąta świecenie opraw w projekcie. W opisie technicznym jest to 30 stopni a na schemacie montażowym „1436739_00” jest informacja że oprawa może być nie regulowana a montowana pod kątem 10 stopni. Który zapis jest prawidłowy? Czy oprawy muszą mieć możliwość wewnętrznej regulacji stopnia świecenia czy wystarczy montaż pod odpowiednim kątem w oczepie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że niniejsze zapisy nie są sprzeczne.

30 st. jest kątem rozsyłu światła z oprawy (bez względu na to, jak jest zamontowana).

10 st. jest kątem, pod jakim należy zamontować oprawę w otworze, jeśli nie jest regulowana fabrycznie (chodzi o to, żeby zamontowane oprawy nie oślepiały, a świeciły pod lekkim kątem, około 10 st., w dół w stosunku do horyzontalnej płaszczyzny montażu opraw).

Niniejsze wartości należy potraktować jako wskazówkę/sugestię, a nie bezwzględny warunek. Projektant dopuszcza +/- 3 st. dla kąta ustawienia oprawy 10 stopni i +/- 10 st. dla kąta rozsyłu 30 stopni.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią integralną część SWZ. W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i nie zmienia treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://przetargi.wody.gov.pl> zgodnie z dyspozycją 135 ust. 6 Pzp.