

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Wymiana kotłów C.O. w budynkach RZGW Gliwice”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W przetargu jest mowa o kotle na węgiel kamienny, po czym kilka punktów poniżej, chcą Państwo kartę produktu do kotła na paliwo węgiel kamienny oraz drewno kawałkowe. Proszę o uściślenie na jakie paliwo ma być kocioł. Czy dopuszczalny jest kocioł automatyczny na węgiel sortu ekogroszek?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż z uwagi na zmianę wymagań w opisie zamówienia zamawiający będzie wymagał: karty techniczne dla kotła na paliwo stałe węgiel kamienny, zasobnika ciepłej wody użytkowej obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.