



DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Wyjaśnienie Zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego znak: KR.ROZ.2811.510.2022 pn.: „**Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Cedron w km 22+400-22+800**”

Informuję, że wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie rysunku technicznego na wykonanie robót zawartych w kosztorysie dotyczącym ww. zapytania ofertowego oraz opis techniczny wykonania tych robót. Proszę również o informację nt. rodzaju kieszek faszynowych i ściółki, czy mają być wykonane z faszyny leśnej czy wiklinowej oraz do kogo należy nadzór przyrodniczy i jakie są zalecenia.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni sposób wykonania opaski Seelinga. Kieszki faszynowe i ściółka mają być wykonane z faszyny wiklinowej świeżej. Nadzór przyrodniczy będzie po stronie Zamawiającego, zalecenia zostały zawarte w decyzji RDOŚ znak OP.6401.231.2022.GZ z dnia 7 lipca 2022r. którą Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

DYREKTOR

Katarzyna Biegun