

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529656-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Usługi instalowania maszyn i urządzeń
2022/S 187-529656**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59a

Miejscowość: WarszAWA

Kod NUTS: PL523 Nyski

Kod pocztowy: 00-848

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Justyna Rochecka

E-mail: justyna.rochecka@wody.gov.pl

Tel.: +48 713378842

Faks: +48 713284440

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://przetargi.wody.gov.pl>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://przetargi.wody.gov.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Modernizacja budynku biur. polegająca na montażu systemu klimat. ul. Braci Gierymskich 149a we Wrocławiu.

Wykonanie instalacji klimat. wraz z dostawą urządzeń klimat. w obiektach RZGW Wrocław

Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.117.2022

II.1.2) Główny kod CPV

51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja budynku biurowego polegająca na montażu systemu klimatyzacji ul. Braci Gierymskich 149a we Wrocławiu. Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z dostawą urządzeń klimatyzacyjnych

w obiektach RZGW Wrocław.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- a) Kompletacja urządzeń, instalacji i materiałów montażowych
- b) Montaż urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych
- c) Wykonanie instalacji elektrycznych i chłodniczych z odprowadzeniem skroplin
- d) Sprawdzenie szczelności instalacji
- e) Wykonanie izolacji
- f) Napełnienie układów czynnikiem chłodniczym
- g) Rozruch poszczególnych układów
- h) Przeszkolenie użytkownika z przekazaniem instrukcji obsługi i dokumentów gwarancyjnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 66 664.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław, ul. Braci Gierymskich 149 a

II.2.4) Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie klimatyzacji budynku obejmującą pokoje biurowe, korytarz i serwerownię.

CHARAKTERYSTYKA PRZEWIDZIANEGO ROZWIĄZANIA

Przewidziany jest montaż 14 wymienników wewnętrznych, tj. w pokojach biurowych i na korytarzu. Możliwości finansowe pozwalają na założenie systemu multi-split 2:1 czyli dla dwóch jednostek chłodzących przewiduje się zasilanie z jednego agregatu zewnętrznego oraz montaż dwóch mocniejszych jednostek z osobnym zasilaniem.

Szczegółowy wykaz pomieszczeń wraz z powierzchnią uwzględniony został w rozdziale VI opisu przedmiotu zamówienia (Plan sytuacyjny).

Montaż urządzeń będzie obejmował:

- a) zabezpieczenie powierzchni biurowych przed zanieczyszczeniem,
- b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i urządzeń do instalacji elementów systemu klimatyzacji,
- c) dostosowanie lub dobudowanie obwodu zasilania do zamontowanych jednostek będących przedmiotem zamówienia,
- d) wykonanie instalacji odprowadzania skroplin wraz z uchwytami i innymi niezbędnymi częściami, przy czym skropliny muszą być odprowadzane przy pomocy pompki skroplin. Zamawiający dopuszcza możliwość innego rozwiązania,
- e) dostarczenie odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego,
- f) wykonanie prób szczelności instalacji chłodniczej,
- g) przeprowadzenie kontroli działania instalacji klimatyzacji,
- h) uruchomienie oraz oddanie do użytku instalacji zgodnie z wymaganiami oraz szkolenie pracowników znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach, z funkcji zamontowanych urządzeń,
- i) wykonanie wszystkich ww. prac oraz tych które nie zostały wskazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu.

Parametry techniczne urządzeń klimatyzacyjnych

Wydajność chłodnicza: 12 x 2kW i 2 x 3,5kW

Wydajność grzewcza: 12 x 2,1 kW i 2 x 3,6kW

Poziom hałasu: 20-34 dB

Typ czynnika chłodzącego: R32

a) Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach wskazanych w rozdziale VI Opisu przedmiotu zamówienia.

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych dwa razy w roku kalendarzowym przez cały okres gwarancji.

Szacowana moc chłodnicza dla całości budynku, to 31kW zaś moc grzewcza to 32,4 kW.

Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń klimatyzacji w ramach niniejszego zamówienia nie rzadziej niż 2 razy w roku tj. przed

rozpoczęciem sezonu letniego i po jego zakończeniu w przypadku wszystkich urządzeń zainstalowanych we wszystkich pomieszczeniach biurowych objętych zamówieniem.

Zakres czynności do wykonania podczas przeglądów i konserwacji:

- sprawdzenie stanu technicznego jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
- sprawdzenie i regulacja układów chłodniczych oraz w razie konieczności uzupełnienie czynnika chłodniczego,
- sprawdzenie szczelności obiegu chłodniczego,
- sprawdzenie, czyszczenie (odgrzybianie układu) i w razie konieczności wymiana filtrów powietrza,
- sprawdzenie i regulacja układów elektrycznych i sterowania,
- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach,
- sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzania skroplin,
- czyszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
- usunięcie wszystkich stwierdzonych usterek podczas wykonywania czynności obsługowych.

Dodatkowy zakres prac niż ww. zostanie uwzględniony na protokole lub innym dokumencie przekazanym zamawiającemu po wykonanym przeglądzie.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się do stałego nadzoru nad prawidłowym i bezpiecznym działaniem urządzeń w czasie trwania gwarancji, w tym usuwania usterek i awarii na zasadach określonych w umowie.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- a)Kompletacja urządzeń, instalacji i materiałów montażowych
- b)Montaż urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych
- c)Wykonanie instalacji elektrycznych i chłodniczych z odprowadzeniem skroplin
- d)Sprawdzenie szczelności instalacji
- e)Wykonanie izolacji
- f)Napełnienie układów czynnikiem chłodniczym
- g)Rozruch poszczególnych układów
- h)Przeszkolenie użytkowników

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 66 664.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający, na podst. art. 131 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Termin odbycia wizji lokalnej Wykonawca powinien ustalić indywidualnie z:

•P. Bogusławem Gilem, tel.+48 601 454 475, e-mail: boguslaw.gil@wody.gov.pl

•P. Krzysztofem Zakrzewskim, tel. +48 71 348 11 22, e-mail: krzysztof.zakrzewski@wody.gov.pl
wyłącznie przed terminem składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Określone w art. 116 ust. 1 ustawy Pzp– w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz systemów lub norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch zamówień obejmujących montaż klimatyzacji.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1.Umowa zostanie zawarta według Wzoru projektowanych postanowień umowy, stanowiącego Załącznik Nr 10 do SWZ.

2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 10 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze projektowanych postanowień nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3.Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 Wzoru projektowanych postanowień umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/10/2022

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Oferta musi zachować ważność do: 21/01/2023

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 28/10/2022
Czas lokalny: 09:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 4587801

Faks: +48 4587800

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są:

2.1 Odwołanie.

2.2 Skarga do sądu.

3 Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
23/09/2022