



DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Odpowiedź na pytanie do Zapytania Ofertowego

dot.: postępowania przetargowego znak: 63/ZZN/2022 pn. „Wykonanie parkingu na terenie przyległym do budynku Zarządu Zlewni w Nowym Sączu przy ul. Naściszowskiej 31 w Nowym Sączu”

Zamawiający informuje, że wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego.

Treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zamianę technologii układania kostki.

- Założono układanie kostki na podsypce piaskowo cementowej
- Wykonawca proponuje układanie kostki na warstwie z drobnego żwirku 2-8 mm
- technologia bardziej praktyczna na okres jesienno-zimowy.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że dopuszcza proponowaną zamianę technologii układania kostki, tj. na warstwie z drobnego żwirku 2-8 mm.

Zamawiający zamieszcza zaktualizowane zapytanie ofertowe, Kosztorys ofertowy oraz Opis przedmiotu zamówienia.

Zmiana treści Zapytania Ofertowego

Zamawiający informuje, że w związku z powyższą odpowiedzią, w postępowaniu o udzielenie zamówienia: **63/ZZN/2022 pn. „Wykonanie parkingu na terenie przyległym do budynku Zarządu Zlewni w Nowym Sączu przy ul. Naściszowskiej 31 w Nowym Sączu”, dokonyje zmian.**

1. W Zapytaniu ofertowym, w pkt. 5, ppkt. 2) Zamawiający zmienił fragment opisu przedmiotu zamówienia dot. wykonania parkingu:

jest:

- „jezdnia manewrowa z kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej – 144 m²”

po zmianie:

- „jezdnia manewrowa z kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej – 144 m²
UWAGA! Zamawiający dopuszcza również ułożenie kostki brukowej na warstwie z drobnego żwirku 2-8 mm”

2. W załączniku nr 3 – Kosztorysie ofertowym, w pozycji nr 11, w kolumnie „Asortyment robót” Zamawiający zmienił opis:

jest:

„Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej”

po zmianie:

„Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (bądź na warstwie z drobnego żwirku 2-8 mm)”

3. W załączniku nr 7 – Opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie I, ppkt. 2) Zamawiający zmienił fragment opisu przedmiotu zamówienia dot. wykonania parkingu:

jest:

- „Jezdnia manewrowa z kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej – 144 m²”

po zmianie:

- „Jezdnia manewrowa z kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej – 144 m²”

UWAGA! Zamawiający dopuszcza również ułożenie kostki brukowej na warstwie z drobnego żwirku 2-8 mm.”

Zamawiający informuje, że w związku z ww. modyfikacjami zapytania ofertowego, zmianie ulega termin składania ofert.

Zmiany do Zapytania ofertowego:

W punkcie 14. Termin złożenia ofert:

jest:

„Ofertę należy przesłać do dnia **04.10.2022 r. do godziny 10:00** poprzez stronę internetową **www.przetargi.wody.gov.pl.**”

po zmianie:

„Ofertę należy przesłać do dnia **06.10.2022 r. do godziny 10:00** poprzez stronę internetową **www.przetargi.wody.gov.pl.**”

Zamawiający zamieszcza zaktualizowane załączniki:

- **Zapytanie ofertowe,**
- **Kosztorys ofertowy,**
- **Opis przedmiotu zamówienia.**

W pozostałym zakresie Zapytanie ofertowe pozostaje bez zmian.

Dokonana odpowiedź oraz zmiany stanowią integralną część Zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

Katarzyna Pierzga