



Do Wykonawców

Dotyczy postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Dostawy artykułów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby RZGW we Wrocławiu”

Wyjaśnienia

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, działając na podstawie art. 284 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.), niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące zapisu w Formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym Załącznik nr 2.2 oraz 2.3 do SWZ. Z uwagi na powyższe Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 dot. Załącznika Nr 2.2 do SWZ:

SYSTEMY PROWADZENIA KABLI I PRZEWODÓW- poz.4- gniazdo telefoniczne keystone RJ12 6p6c - czy Zamawiający ma na myśli moduł keystone?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający ma na myśli moduł typu keystone,

Pytanie 2 dot. Załącznika Nr 2.2 do SWZ:

SYSTEMY PROWADZENIA KABLI I PRZEWODÓW- poz. 5- gniazdo keystone RJ45 STP kat.6a - czy Zamawiający ma na myśli moduł keystone?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający ma na myśli moduł typu keystone.

Pytanie 3 dot. Załącznika Nr 2.2 do SWZ:

OSPRZĘT ODGROMOWY- poz.2 ogranicznik przepięć 24VDC, prąd znamionowy 10A, prąd wyładowczy 10kA - jaki to ma być ogranicznik na szynę czy też inny? Model tego samego producenta co w poz.1? Ponadto, większość ograniczników z parametrami określonymi przez Zamawiającego ma 40A, czy Zamawiający na pewno oczekuje prądu znamionowego 10A?

Odpowiedź:

Zamawiający nie podawał nazwy producenta. Ogranicznik ma być na szynę DIN. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pozycji na: „Ogranicznik przepięć 24VDC, prąd znamionowy min. 5A, prąd wyładowczy min. 1kA, na szynę DIN”W ze względu na to, iż w międzyczasie wycofano jeden z produktów, spełniających wymagania określone w SWZ, a jego dostępność byłaby możliwa za ok.15 tygodni.

Pytanie 4 dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ:

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA- poz. 24- ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LED+Starter 20W typ LF20W/54/G13, 220-240V, 50/60Hz, CW 97mA, 4000K - CHŁODNO-BIAŁA, 1600lm.
WYMIARY : DŁUGOŚĆ 580 mm / ŚREDNICA 28 mm, STARTER W KOMPLECIE- Nie ma produktu spełniającego określone parametry, część opisu odnosi się ściśle do świetlówek ledowych, część do świetlówek zwykłych, zwracamy się o doprecyzowanie opisu pozycji.

Odpowiedź:

Aktualizacja pozycji: Aktualizacja pozycji:

ŚWIETŁÓWKA LINIOWA ZWYKŁA+Starter 20W typ LF20W/54/G13
220-240V, 50/60Hz, CW 97mA, 4000K - CHŁODNO-BIAŁA, 1600lm
WYMIARY : DŁUGOŚĆ 580 mm / ŚREDNICA 28 mm, STARTER W KOMPLECIE

Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie, Wprowadzone zmiany stanowią integralną część dokumentacji przedmiotowego postępowania, a tym samym Wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.

Sporządziła:

Justyna Rochecka

mail: justyna.rochecka@wody.gov.pl

tel. 71 33 78 842



DYREKTOR
Mariusz Przybylski



Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail:

wroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl