

Zakres czynności i odpowiedzialności strażnika melioracyjnego na Zbiorniku Wodnym Jeżewo

I. Zakres czynności

1. Szczegółowe zapoznanie się z posiadaną instrukcją eksploatacji Zbiornika Wodnego Jeżewo i przestrzeganie zawartych w niej wytycznych odnośnie eksploatacji, a w szczególności zabezpieczenie gospodarki wodnej związanej z eksploatacją zbiornika poprzez:
 - zapewnienie przepływu nienaruszalnego (biologicznego) poniżej zbiornika
 - zaspokojenie potrzeb wodnych wszystkich użytkowników zbiornika
 - przechwycenie fali powodziowej
 - realizowanie planu gospodarki wodnej zgodnej z instrukcją eksploatacji
2. Powadzenie bezpośredniej obsługi zbiornika Jeżewo poprzez wykonywanie czynności na budowli przelewowo – spustowej usytuowanej na zaporze czołowej:
 - obsługę zamknięć (obserwacja przelewów i usuwanie wszelkich zatorów utrudniających dopływ wody)
 - obsługę upustów dennych (otwieranie i zamykanie zasuw oraz obserwacja sztolni i wypływu do rzeki)
 - obsługę upustu alimentacyjnego (otwieranie i zamykanie zasuw)
3. Prowadzenie prac na obiektach zbiornika poprzez wykonanie czynności i zabiegów:
 - malowanie farbami antykorozyjnymi elementów stalowych budowli przelewowo-spustowej,
 - utrzymanie i malowanie farbami olejnymi metalowych barier ochronnych, bram wjazdowych
 - powlekanie smarami elementów stalowych pracujących na tarcu
 - oczyszczenie z mchu, szlamu itp. zanieczyszczeń betonów i dylatacji
 - usuwanie kretowisk i nor, zniszczeń wykonanych przez dziki i falowanie wody powstałych na powierzchni gruntowej zapór zbiornika
 - spryskiwanie środkami niszczącymi roślinność na narzucie kamiennym skarpy zapory
 - kontrole napływu wody do zbiornika w szczególności przy przejściu fali wezbraniowej i opróżnianiu zbiornika
 - utrzymanie rurociągu drenażowego wzdłuż zapory czołowej z oczyszczeniem krat
 - utrzymanie w drożności cieków i rowów na odcinkach wlotowych (50m) przed czaszą zbiornika
 - stałe utrzymanie w czystości rowu odsiawkowego przy zaporze bocznej zbiornika z oczyszczeniem osadników przy/ i w studniach
 - stałe utrzymanie rurociągu drenażowego wzdłuż zapory bocznej zbiornika z oczyszczeniem osadników przy / w studzienkach, krat wlotowych i odcinka rowu przed rurociągiem
 - utrzymanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych wraz z naprawą uszkodzonych i zniszczonych tablic
 - utrzymanie punktów sieci monitoringu w obrębie zbiornika przez wykoszenie roślin, usuwanie zanieczyszczeń napływowych i oczyszczenie łąt wodowskazowych
 - kontrola mienia (budynki gospodarcze, budowle i ich elementy) i zgłaszanie ewentualnych zniszczeń i kradzieży
 - comiesięczny obchód czaszy z kontrolą punktów granicznych oraz koryta odpływowego do KKO (ca 3,5km). Sporządzenie i przekazanie informacji pisemnej (z dokumentacją fotograficzną) z kontroli na koniec miesiąca w dniu odbioru
 - oczyszczenie zapór, pasa terenu w ciągach spacerowych z zalegający zanieczyszczeń z segregacją i złożeniem do pojemników.

4. Prowadzenie codziennych oględzin zbiornika i budowli zbiornika wraz z odczytem z łąt wodowskazowych i przekazaniem na bieżąco stanu wód z do NW drogą elektroniczną lub telefoniczną, a w szczególności w czasie zmiany poziomu wody (piętrzenie lub opróżnianie) przy przejściu wielkich wód i na początku okresu eksploatacji (uzupełnione dzienniki odczytów przekazać NW na koniec miesiąca w dniu odbioru)
5. Sprawdzanie działania mechanizmów napędowych i instalacji pracujących okresowo, smarowanie elementów. Informowanie NW o ewentualnych usterkach (pisemnie)
6. Udział w komisyjnych przeglądach zbiornika dwa razy w roku (przegląd wiosenny i jesienny) oraz na każde wezwanie
7. Utrzymanie ścisłej współpracy z Nadzorem Wodnym w Gostyniu w zakresie eksploatacji zbiornika, planowania rozmiarów rzeczowych robót konserwacyjnych i wszelkich bieżących spraw związanych z eksploatacją i konserwacją zbiornika, w tym również zgłaszanie ewentualnych awarii i zagrożeń
8. Prowadzenie na bieżąco książki obsługi i eksploatacji zbiornika
9. Dokonywanie pomiarów zwierciadła wody w piezometrach przy zaporach wg instrukcji eksploatacji, a w zlewni zbiornika 1x na miesiąc (Zapisy z odczytów przekazać do NW na koniec miesiąca -w dniu odbioru)
10. Prowadzenie bieżącej kontroli i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej na budowli przelewowo-spustowej, budynku gospodarczego zbiornika Jeżewo
11. Wykonywanie drobnych napraw instalacji elektrycznej
12. Kontrola wizualna i zgłaszanie usterek instalacji elektronicznej na budowli przelewowo-spustowej
13. Stałe utrzymanie w dobrym stanie technicznym i czystości łąt wodowskazowych
14. Wykoszenie roślinności z zapór w pasie 10m. od ubezpieczeń budowli, 4m przy urządzeniach (piezometry, studzienki, punkty monitoringu)
15. Wykoszenie roślinności z cieków i rowów dopływających do zbiorników oraz korytach odpływowych na odcinku 100m
16. Wykonywanie wszelkich prac związanych z akcją przeciwpowodziową prowadzona przez Nadzór Wodny
17. Utrzymanie dróg technologicznych i ciągów pieszych na zbiornikach przez wykoszenie, zimowe utrzymanie, zasyпки dziur transportowych, oczyszczenie chodników i stopni
18. Utrzymanie umocnień narzutów kamiennych na zaporach i korycie z regulacją położenia
19. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urządzeń zbiornika
20. Czynne uczestniczenie w akcji p. powodziowej i utrzymywanie ścisłego kontaktu w tych sprawach z Nadzorem Wodnym w Gostyniu

21. Wykonywanie innych czynności zmierzających do zabezpieczenia statutowej działalności
22. Naprawa uszkodzeń na zaporze bocznej spowodowana zniszczeniem przez pojazdy mechaniczne (zasypywanie kolein, wyrównanie terenu, uzupełnienie darni) oraz zabezpieczenie zapory bocznej przed wjazdem nieupoważnionych pojazdów.

II. Zakres odpowiedzialności

1. Odpowiada za całokształt zagadnień wynikających z w/w zakresu czynności oraz za rzetelne i prawidłowe sprawowanie powierzonych zadań.
2. Określenie w/w obowiązków służbowych jest równoznaczne z ustaleniem odpowiedzialności za zaniedbania i niewypełnianie tych obowiązków.

Inne:

1. Osobą odpowiedzialną za eksploatację, bieżącą konserwację i utrzymanie urządzeń piętrzących na zbiorniku wodnym Jeżewo jest
2. Dla robót specjalistycznych obsługa winna posiadać stosowne uprawnienia tj. wymagane kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

**Powyższy zakres obowiązków
przyjąłem do wiadomości i przestrzegania
i nie wnoszę do niego żadnych uwag**