

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r5649,Pompownie-NW-Koscian-przeglad-techniczno-eksploatacyjny-i-o-cena-stanu-techniczne.html>
17.04.2024, 20:19

Strona znajduje się w archiwum.

Pompownie NW Kościan - przegląd techniczno-eksploatacyjny i ocena stanu technicznego pomp

Zapytanie ofertowe

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Poznaniu
Szewska 1
61-760 Poznań

tel.(61) 850 84 00

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
PO.ROZ.281.352.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
28.04.2021 14:00

Termin złożenia oferty
10.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na wykonaniu przeglądu techniczno-eksploatacyjnego i oceny stanu technicznego 19 pomp. Celem przeglądu jest konserwacja pomp, weryfikacja techniczna i kontrola elementów pomp oraz przegląd i konserwacja szaf sterowniczych, instalacji elektrycznych, szaf monitoringu, wyciągarek i suwnic w pompowni. Przegląd uwzględnić ma pomiary elektryczne, ocenę stanu technicznego oraz uwagi co do przyszłej eksploatacji. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik **Nr 4 do Zapytania ofertowego**.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń stanowi **pkt. 6 Zapytania ofertowego**.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik **nr 3 do Zapytania ofertowego**.

Informacje dodatkowe

Sposób przygotowania oferty i jej zawartość określono w **punkcie 11 Zapytania ofertowego**.

Branże CPV

> 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

Pytania i odpowiedzi

Data

Opublikowane przez

Treść

04.05.2021 08:09:49

Krzysztof Jagodziński

Dzień dobry,

Proszę o udzielenie informacji na następujące pytania:

1. Zakres przeglądu pomp - 19 szt.
 - dotyczy pkt. 18 - jak zmierzyć drgania w pompie?
 - dotyczy pkt. 20 - czy na obiekcie posiadają Państwo pkt pomiarowe Q i H oraz czy obiekt jest wyposażony w przepływomierz?
2. Przegląd i konserwacja wyciągarek, suwnic - 7 kpl.
 - proszę o podanie marki suwnicy - 7 kompletów, które posiadacie Państwo u siebie na pompowniach.
3. Proszę o podanie tabliczki znamionowej pompy:
 - Pompownia Nielegowo - 4 pompy
 - Pompownia Kąty - 4 pompy
 - Pompownia Drzeczkowo - 3 pompy
 - Pompownia Drzeczkowo - 2 pompy
 - Pompownia Wojnowice - 2 pompy
 - Pompownia Separowo - 2 pompy
 - Pompownia Zbęchy (NW Gostyń) - 2 pompy
4. Proszę o podanie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej na wyżej wymienionych obiektach

Z poważaniem,
Michał Maćkowiak

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedzi znajdują się w protokołach z przeglądu poszczególnych pompowni wykonanych w grudniu 2019 r. (protokoły powykonawcze zostały dołączone do postępowania jako Załącznik nr 6)
2. Na czterech Pompowniach Kąty, Wojnowice, Drzeczkowo i Wonieść są zamontowane wyciągarki elektryczne. Dla każdej pompy osobna wyciągarka, razem 11 szt. wyciągarek elektrycznych. Marka/typ wyciągarki to MAGNUM SHZ 1000/2, wciągarka linowa 230V, max 1000 kg. (dokumentacja fotograficzna - Załącznik nr 7 do postępowania). Natomiast na pozostałych trzech Pompowniach Nielegowo, Separowo i Zbęchy są zamontowane wyciągarki ręczne na suwnicach (dokumentacja fotograficzna - Załącznik nr 8 do postępowania). W szczególności na Pompowni Separowo są 2 wyciągarki, na Pompowni Nielegowo jest jedna i na P. Zbęchy jest jedna. Razem 4 szt. wyciągarek ręcznych.
3. Zdjęcia tabliczek znamionowych również znajdują się w protokołach z przeglądu poszczególnych pompowni wykonanych w grudniu 2019 r. (protokoły powykonawcze zostały dołączone do postępowania jako Załącznik nr 6)
4. Proponujemy następujące terminy i miejsce wizji lokalnej:
 - a) 07.05.2021 r. (piątek) godz. 12.00., miejsce spotkania Pompownia Nielegowo (gm. Kościan, współrzędne: 52°03'30.3"N 16°39'50.5"E), jeżeli będą chętni to jedziemy na kolejne pompownie. (termin sugerowany)

b) 10.05.2021 r. (poniedziałek) godz. 10.00., miejsce spotkania Pompownia Nielegowo (gm. Kościan, współrzędne: 52°03'30.3"N 16°39'50.5"E), jeżeli będą chętni to jedziemy na kolejne pompownie. (jeżeli zostanie wybrany niniejszy termin to czas na złożenie ofert zostanie odpowiednio wydłużony)
c) Osoba do kontaktu: Marcin Waligóra, Kierownik NW Kościan tel. 573-901-676.

Z poważaniem

Mateusz Jurgoński

04.05.2021 12:04:56

Krzysztof Jagodziński

Dzień dobry,

chciałbym jeszcze uściślić kwestię formalności. Mianowicie zarówno wypełniony formularz cenowy, jak i formularz ofertowy załączyć należy w przedmiocie postępowania? (W załączniku wysyłam screen z domniemanym przez nas miejscem załączenia)

Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości.

Z poważaniem,

Michał Maćkowiak

Dzień dobry,

Formularz cenowy oraz formularz ofertowy należy załączyć w przedmiocie postępowania. Tak jak Pan przypuszczał.

Z poważaniem

Mateusz Jurgoński

04.05.2021 14:33:31

Krzysztof Jagodziński

Dzień dobry,

Czy dopuszczają Państwo negocjacje zapisów umowy, ewentualne zmiany.

Czy podany wzór umowy jest już ostateczny i niepodlegający zmianom?

Zapisy budzące wątpliwości:

- par. 1 ust. 4
- par. 1 ust. 6 lit. C
- par. 1 ust. 8
- par. 3 ust. 9
- par. 3 ust. 11
- par. 7 ust. 4
- par. 9 ust. 4
- par. 10

Jeżeli nie dopuszczają Państwo żadnych zmian w w/w umowie, prosimy o interpretację powyższych paragrafów.

Z poważaniem,

Michał Maćkowiak

Dzień dobry,

Zamawiający nie przewiduje negocjacji umowy.

Wzór umowy jest ostateczny, a powyższe zapisy należy rozumieć następująco:

ad. par. 1 ust. 4 - dotyczą sytuacji gdy wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia stwierdzi, że przedmiot zamówienia wymaga dodatkowych prac (przeгляdu, kontroli itp.), których nie obejmuje OPZ.

ad. par. 1 ust. 6 lit. C - ewentualne zmiany powodujące wzrost ceny nie mogą być większe niż 50% wartości pierwotnej umowy.

ad. par. 1 ust. 8 - zapisy są ogólne i dotyczą sytuacji w trakcie realizacji umowy okaże się, że pewne prace okażą się (w uzgodnieniu z wykonawcą) za zbędne, a kolejność ich wykonania powinna być niż podana w OPZ.

ad. par. 3 ust. 9 - zapisy te należy czytać łącznie z zapisami par. 9.

ad. par. 3 ust. 11 - zapisy tego ust. odnoszą się do ust. 10, a nie do ust. 11 w tym paragrafie.

Zamawiający zmienia zapis par. 3 ust. 11 na:

"Zamawiający nie będzie zobowiązany do płatności odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności w przypadku płatności wynagrodzenia po terminie z przyczyn wskazanych w ust. 10 powyżej oraz ponosił jakiegokolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu wobec Wykonawcy."

Zamawiający zmienia zapis par. 3 ust. 10 na:

"Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, w sytuacji pozytywnej weryfikacji Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, zgodnie z regulacją art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685, zwanej dalej ustawą VAT). W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek nie widnieje w w/w wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z dokonaniem płatności do chwili dokonania przez Wykonawcę korekty faktury i wskazania w ramach korekty rachunku widniejącego w w/w wykazie lub w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie posiadał statusu czynnego podatnika VAT widniejącego w w/w wykazie, do chwili uzyskania przez Wykonawcę tego statusu."

ad. par. 7 ust. 4 - dotyczą punktu VII OPZ.

ad. par. 9 ust. 4 i par. 10 - zapisy są jednoznaczne nie wymagają dodatkowej interpretacji.

Z poważaniem

Mateusz Jurgoński

05.05.2021 12:50:07

Krzysztof Jagodziński

Dzień dobry,

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- proszę o przesłanie tabliczek znamionowych pomp
- czy pompy wyposażone są w manometry na ssaniu i tłoczeniu w celu kontroli osiągnięcia parametrów pomp?
- proszę o podanie typu oraz marki wciągarek zamontowanych w budynkach pompowni
- kiedy może się odbyć wizja lokalna?

Z poważaniem,
Michał Maćkowiak

Dzień dobry,

Odpowiedź na Pana pierwsze wczorajsze pytanie zostanie niebawem udzielona.

Z poważaniem

Mateusz Jurgoński

06.05.2021 09:58:02

Krzysztof Jagodziński

Dzień dobry,

Dziękujemy za odpowiedź na nasze pytania.

Jeżeli jest możliwość wizji lokalnej tak jak państwo proponują w dniu 07.05.2021 r. (piątek) godz. 12.00., miejsce spotkania Pompownia Nielęgowo (gm. Kościan) To jesteśmy zainteresowani tym terminem proszę o potwierdzenie w/w terminu na wizję lokalną.

Osoba, która przyjedzie na wizję lokalną:

Jarosław Dymkowski tel: 602-753-900

Proszę o potwierdzenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 7.05.2021 o godz. 12:00

Z poważaniem,
Michał Maćkowiak

Dzień dobry,

Potwierdzam termin wizji lokalnej w dniu 07.05.2021 r. godz. 12.00. Osoba do kontaktu: Marcin Waligóra, Kierownik NW Kościan, tel. 573-901-676

Z poważaniem

Mateusz Jurgoński

Pliki do pobrania

[Załącznik nr 1 - Formularz oferty-Pompownie NW Kościan docx, 23.48 KB](#)

[Załącznik nr 7 - Wyciągarka elektryczna jpg, 42.41 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.05.2021 15:54:38

[Załącznik nr 2 - Oświadczenie-Pompownie NW Kościan docx, 20.42 KB](#)

[Załącznik nr 8 - Wyciągarka ręczna jpg, 24.11 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.05.2021 15:54:47

[Załącznik nr 3 - wzór umowy - Pompownie NW Kościan pdf, 338.49 KB](#)

[Załącznik nr 4 - OPZ - Pompownie NW Kościan pdf, 179.37 KB](#)

[Załącznik nr 5 - Formularz cenowy - Pompownie NW Kościan pdf, 151.94 KB](#)

[Załącznik nr 6 - protokoły powykonawcze zip, 21.74 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.05.2021 15:54:28

[Zapytanie ofertowe - Pompownie NW Kościan pdf, 274.31 KB](#)

[Zmiana budżetu pdf, 84.28 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 21.05.2021 08:46:52

[Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 109.25 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 21.05.2021 14:14:45

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

21.05.2021 08:46:52

Krzysztof Jagodziński

Zwiększenie zakresu finansowego zadania

21.05.2021 14:14:45

Krzysztof Jagodziński

Protokół czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

KSB Polska sp. z o.o.

Świerkowa 1D
05-850 Bronisze

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone **z wyłączeniem** przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

