



PO.ROZ.2710.22.2023

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „Naprawa wału Kanału Postomskiego - obiekt Krzeszyce - Czartów w zakresie odbudowy skarpy odwodnej wału oraz likwidacji ubytków w wale - NW Sulęcín” – nr sprawy PO.ROZ.2710.22.2023

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

"Prosimy o doprecyzowanie zapisów na czym ma polegać naprawa zamknięć klapowych w przepustach rurowych o śr. 0,6 m - 2 kpl"

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż naprawa będzie polegała na:

1. Naprawa zamknięć klapowych w przepustach rurowych $\varnothing 600\text{mm}$.

Zdemontowanie klapy zwrotnej, oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz pokrycie farbą nawierzchniową wodoodporną z ewentualną wymianą uszczelki.

Wymiana uszczelki obwodowej winna przebiegać w następujący sposób:

- uchylić dysk w stopniu zapewniającym pełne odciążenie uszczelki i demontaż pierścienia
- dociskowego lub wymontować dysk,
- wykręcić śruby oraz zdjąć uszczelkę:
- starannie oczyścić dysk w miejscu zabudowy uszczelki,
- oczyścić pierścień dociskowy,
- oczyścić powierzchnię gniazda w korpusie przepustnicy,
- uszczelkę obwodową dysku lekko natłuścić smarem dopuszczonym do kontaktu z wodą
- włożyć uszczelkę w rowek dysku i zamontować pierścień dociskowy,
- naprzemiennie dokręcać śruby.

Przy montażu należy starannie nasmarować wszystkie elementy łożyskowania klapy zwrotnej. Bezwzględnie należy stosować smary posiadające dopuszczenie do kontaktu z wodą

Z-CIA DYREKTORA

Roman Strzelczyk