



C.ROZ.2710.21.2024.MPS

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie dokumentacji remontowej dla obiektów budowlanych wchodzących w skład zbiornika wodnego Łąka

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na podstawie przepisu art. 135 ust. 1 ustawy oraz art. 137 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawcy i zmienia zapisy SWZ tj.:

1) Prosimy o udostępnienie decyzji ŚWINB nr 14/23 z dnia 03.02.2023r. oraz 42/23 z dnia 30.03.2023 nakazujących usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego elementów zbiornika wodnego Łąka.

W załączeniu skany decyzji ŚWINB nr 14/23 z dnia 03.02.2023r. oraz 42/23 z dnia 30.03.2023 nakazujących usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego elementów zbiornika wodnego Łąka

2) Prosimy o udostępnienie załącznika nr 8 do Umowy pn.: Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 8 do umowy jest ujęty w Formularzu Oferty (strona 4, „Kosztorys ofertowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy”). Po jego wypełnieniu przez Oferenta, w przypadku wyboru jego oferty, stanowić będzie załącznik do podpisanej umowy.

3) Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem opracowania będzie dokumentacja dla potrzeb realizacji remontu poszczególnych elementów zbiornika wodnego Łąka tj.:

- remont żelbetowego ekranu zapory czołowej zbiornika,
- remont bloku przelewowo-upustowego zapory czołowej,
- remont upustu do Młynówki,
- remont przelewu bocznego,
- remont skarpy odwodnej polderu powodziowego,
- remont koryta rzeki Pszczyńki poniżej zapory czołowej wraz z całą siecią rowów,
- remont pomp oraz budynku przepompowni melioracyjnej w Wiśle Wielkiej, i Zamawiający nie dopuszcza zmiany jakichkolwiek charakterystycznych parametrów istniejących elementów zbiornika wodnego Łąka takich jak rzędne, wymiary, powierzchnie, głębokości itp.

Zamawiający informuje, iż w punkcie 4 SOPZ opisane jest w jakim zakresie należy wykonać dokumentację.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany jakichkolwiek charakterystycznych parametrów istniejących elementów zbiornika wodnego łąka takich jak rzędne, wymiary, powierzchnie, głębokości itp.

4) W celu wykonania prawidłowej wyceny prac projektowych prosimy o określenie zasięgu remontu koryta rzeki Pszczynki poniżej zapory czołowej oraz zasięgu remontu sieci rowów wpadających do ww. cieku.

Remont koryta rzeki Pszczynki na długości około 400 m. Remont sieci rowów na długości około 2500 m.

5) W celu wykonania prawidłowej wyceny prac projektowych prosimy o określenie zasięgu remontu rowów, cieków doprowadzających wody do zbiornika wyrównawczego przepompowni melioracyjnej.

Remont sieci rowów na długości około 4300 m

6) W celu prawidłowego oszacowania zakresu prac i ich poprawnej wyceny prosimy o udostępnienie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dot. elementów przedmiotowego zbiornika wraz z posiadanym uzgodnieniami i decyzjami w tym obowiązujące pozwolenie wodnoprawne, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

W załączeniu aktualna decyzja pozwolenie wodnoprawne dla zbiornika. Ze względu na rok budowy zbiornika Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej.

7) W celu prawidłowego oszacowania zakresu prac i ich poprawnej wyceny prosimy o udostępnienie aktualnego posiadanego pozwolenia wodnoprawnego na użytkowanie zbiornika wraz z elementami zbiornika, które podlegały będą remontowi.

W załączeniu decyzja pozwolenie wodnoprawne.

8) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje wykonanie remontu 6 szt. istn. pomp a nie ich wymianę na nowe odpowiadające im parametrami.

Zgodnie z SOPZ dokumentacja powinna uwzględniać „remont z modernizacją 6 szt. pomp znajdujących się w przepompowni melioracyjnej w Wiśle Wielkiej”. Długoletni okres eksploatacji powyższych pomp spowodował spadek ich wydajności. Na etapie tworzenia dokumentacji Wykonawca w konsultacji z Zamawiającym powinien określić czy należy wyremontować, zmodernizować lub wymienić przedmiotowe pompy.

9) Prosimy o potwierdzenie, że prace związane z odmuleniem dot. tylko zbiornika wyrównawczego przepompowni melioracyjnej a nie zbiornika wodnego łąka.

Prace związane z odmuleniem dotyczą zbiornika wyrównawczego przepompowni melioracyjnej w Wiśle Wielkiej.

10) W pkt. 5 SWZ Zamawiający wskazuje, że termin realizacji zamówienia podstawowego jest do dnia 30.11.2024r. w pkt. 13 SWZ Zamawiający, wskazuje, że termin związania z ofertą

jest do dnia 21.09.2024r. natomiast samo złożenie ofert wg. pkt 14 SWZ jest do dnia 24.06.2024r. W skrajnym przypadku Wykonawca na realizację prac projektowych będzie miał 2 miesiące. Czy Zamawiający w związku z tym przewiduje możliwość aneksowania terminowego przedmiotu umowy?

Zgodnie z zapisem wzoru umowy par. 6 ust. 4.: "W przypadku niezrealizowania pełnego zakresu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego wspólnie przez strony na podstawie składników cenotwórczych zawartych w kosztorysie uproszczonym oferty. Kosztorys uproszczony oferty będzie zgodny z umową co do sumy całkowitej wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie"

11) Zgodnie z pkt. 7.2.4 SWZ w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w ostatnich 10 latach wykonali:

„- Co najmniej dwa opracowania dokumentacji projektowej o wartości minimalnej w każdym zadaniu 250 000,00zł brutto, dotyczącej wykonania remontu, przebudowy lub odbudowy budowli hydrotechnicznych I lub II klasy ważności takiej jak zaporą zbiornika wodnego - retencyjnego, w skład, którego wchodzi takie elementy jak przelewy, poldery, przepompownie.”

Czy Zamawiający dopuści zmianę powyższego zapisu na następujący zapis:

Co najmniej dwa opracowania dokumentacji projektowej o wartości minimalnej w każdym zadaniu 250 000,00zł brutto, dotyczącej wykonania modernizacji, remontu, przebudowy lub odbudowy budowli hydrotechnicznych I lub II klasy ważności takich jak jaz wraz z obiektami towarzyszącymi lub zaporą zbiornika wodnego - retencyjnego, w skład, której wchodzi takie elementy jak przelewy, poldery, przepompownie?

Zamawiający zmienia zapis pkt 7.2.41)

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:

- Co najmniej dwa opracowania dokumentacji projektowej o wartości minimalnej w każdym zadaniu 250 000,00zł brutto, dotyczącej wykonania modernizacji, remontu, przebudowy lub odbudowy budowli hydrotechnicznych I lub II klasy ważności takich jak jaz wraz z obiektami towarzyszącymi lub zaporą zbiornika wodnego - retencyjnego, w skład, której wchodzi takie elementy jak przelewy, poldery, przepompownie.

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy SWZ tj.:

Zapis pkt. 14.1 SWZ

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 28.06.2024r. do godz. 9⁰⁰

oraz zapis pkt. 14.8 SWZ

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2024r. o godzinie 9³⁰.

Zamawiający zmienia zapis pkt. 13 SWZ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 25.09.2024r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kopia: ROZ a/a

p. o. Z-CA DYREKTORA


Ewelina Przytocka

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 (32) 777-49-50 fax: +48(32) 777-49-99 e-mail: gliwice@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-gliwice

3 / 3

KIEROWNIK

Michał Janocha

