

V.ROZ.2711.367.1.2024

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

dotyczy: postępowania realizowanego w ramach regulaminu udzielania zamówień publicznych PGW WP pn.

**Diagnostyka pomp w pompowniach melioracyjnych ZZ Leszno**

**Cz. 1** - Diagnostyka po jednej (1) pompie i silniku pompy w pompowniach Radosław, Janiszewo, Osiek, Zakrzewo, Wąsosz,

**Cz. 2** - Diagnostyka pomp w pompowniach Barkówko, Kędzie, Lubiel, Garbce,

**Cz. 3** - Diagnostyka układów sterowniczych w pompowniach Tarnowa Łąka, Warszewo, Chodlewo,

**Cz. 4** - Ogólny przegląd układu pompowego w pompowni Chróścina.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie **Zarząd Zlewni w Lesznie**, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego. Poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

zwracamy się z prośbą o podanie typów pomp, które będą podlegać diagnostyce.

Odpowiedź:

**pompownia Osiek** - agregat pompowy typu 500 UMW 250, jest to monoblokowa jednostopniowa helikoidalna pompa wirowa z wirnikiem o przepływie ukośnym względem osi obrotu wału silnika i korpusem spiralnym.

**pompownia Barkówko** - typ 300 UMW 180 - helikoidalna pompa wirowa.

**pompownia Lubiel** - PSP-1, PSP-3 - hydrauliczna łopatkowa zanurzeniowa.

**pompownia Kędzie** - PSP-3 - hydrauliczna łopatkowa zanurzeniowa.

**pompownia Zakrzewo** - pompa typu Amacan PA4 600-350/166UAG1-S\_18 kW, zatapialna z wirnikiem.

**pompownia Chróścina** - dwie pompy zanurzalne firmy Grundfos.

**pompownia Radosław** – pompa zanurzalna typu S.3.110.500.220.10.66L.S.474.G.N.D.

**pompownia Janiszewo** - pompa Amacan PA4 600-350/324UAG1-13.

**pompownia Garbce** – pompa wirowa (wirnikowa).

**pompownia Wąsosz** - pompa wirowa (wirnikowa).

Przedmiotowe wyjaśnienia obowiązują od dnia publikacji na stronie prowadzonego postępowania - platformie zakupowej. Wykonawcy zamierzający ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia winni uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego w przygotowywanych ofertach.

Zatwierdził 02.08.2024r.

Piotr Kozdrój

Dyrektor ZZ Leszno

Sprawę prowadzi:

Justyna Szawelska

Wydział Zamówień Publicznych

Tel. 65 547 61 49

Email: justyna.szawelska@wody.gov.pl