

V.ROZ.2711.367.2.2024

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

dotyczy: postępowania realizowanego w ramach regulaminu udzielania zamówień publicznych PGW WP pn.

**Diagnostyka pomp w pompowniach melioracyjnych ZZ Leszno**

**Cz. 1** - Diagnostyka po jednej (1) pompie i silniku pompy w pompowniach Radosław, Janiszewo, Osiek, Zakrzewo, Wąsosz,

**Cz. 2** - Diagnostyka pomp w pompowniach Barkówko, Kędzie, Lubiel, Garbce,

**Cz. 3** - Diagnostyka układów sterowniczych w pompowniach Tarnowa Łąka, Warszewo, Chodlewo,

**Cz. 4** - Ogólny przegląd układu pompowego w pompowni Chróścina.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie **Zarząd Zlewni w Lesznie**, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego. Poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie: W celu wykonania pełnej diagnostyki pompy należy ją zdemontować z istniejącego gniazda/szybu pompowego i dokonać diagnostyki stanu wirnika, uszczelnienia, luzu na wale, itd. Czy Zamawiający dopuszcza w ramach niniejszego zamówienia wykonanie tylko częściowej diagnostyki pomp polegającej na wykonaniu pomiarów elektrycznych pomp, diagnozy pracy pompy bez demontażu jej z gniazda/szybu pompowego?

Odpowiedź: **TAK.**

**Zamawiający dopuszcza** w ramach niniejszego zamówienia wykonanie diagnostyki pomp polegającej na wykonaniu pomiarów elektrycznych pomp, diagnozy pracy pompy bez demontażu jej z gniazda/szybu pompowego.

Przedmiotowe wyjaśnienia obowiązują od dnia publikacji na stronie prowadzonego postępowania - platformie zakupowej. Wykonawcy zamierzający ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia winni uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego w przygotowywanych ofertach.

Zatwierdził 06.08.2024r.

Kamil Kucharski

Z-ca Dyrektora ZZ Leszno

Sprawę prowadzi:  
Justyna Szawelska  
Wydział Zamówień Publicznych  
Tel. 65 547 61 49  
Email: justyna.szawelska@wody.gov.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
Zarząd Zlewni w Lesznie  
ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno,  
tel.: +48 (65) 547 61 30. e-mail: zz-leszno@wody.gov.pl