

## Wykaz obiektów z urządzeniami przeznaczonymi do konserwacji wraz z terminami realizacji

Lp.	Obiekt i urządzenie	Terminy wykonania przeglądów											UWAGI		
		2024			2025										
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		9	
1.	Zbiornik wodny Bukówka - suwnica pomostowa 5,0 T Nr N3326000364	x	x	x	x	x	x	x	x	x	wykonać resurs	x	x	x	UDT do 30.06.2025 r., konieczność resursu oraz pomiarów elektrycznych, *przeгляд co 30 dni
2.	Zbiornik wodny Bukówka - suwnica pomostowa 5,0 T Nr N3326000262	x	x	x	x	x	x	x	x	wykonać resurs	x	x	x	UDT do 30.06.2025 r., konieczność resursu oraz pomiarów elektrycznych, *przeгляд co 30 dni	
3.	Zbiornik wodny Bukówka k/Lubawki - wciągnik stały WZ-5 5,0 T	x			x			x				x			*Co 90 dni
4.	Zbiornik wodny Bukówka - wciągnik stały WS-3A 3,0 T	x			x			x				x			*Co 90 dni
5.	Zbiornik wodny Bukówka - wózek z wciągiem WZ-2 2,0 T	x			x			x				x			*Co 90 dni
6.	Zbiornik wodny Bukówka - wciągarka do łodzi Nr fabr. 11010	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	*Co 30 dni
7.	Zbiornik wodny Bukówka - wciągnik stały WS-5 5,0 T	x			x			x				x			*Co 90 dni
8.	Przepompownia Miskowice k/Lubawki - suwnica ręczna 3,0 T Nr N8326000181	wykonać resurs			x			x				x			UDT do 31.10.2024 r., konieczność resursu - jeżeli nie wykonano aktualnego, * przeгляд co 90 dni
9.	Zbiornik wodny Sosnówka k/Jeleniej Góry - wciągnik ręczny WR-5 5,0 T	x			x			x				x			*Co 90 dni
10.	Zbiornik wodny Sosnówka - suwnica pomostowa 5,0 T Nr N3326000157	x	x	x	wykonać resurs x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UDT do 31.01.2025 r. , konieczność resursu oraz pomiarów elektrycznych *co 30 dni
11.	Zbiornik wodny Sosnówka - wciągnik ręczny WR-5 5,0 T	x			x			x				x			*Co 90 dni
12.	Przepompownia Ostaszów - suwnica ręczna 3,0 T			x			x			x				x	*Co 90 dni

\*zgodnie z przepisami, terminy przeglądów konserwacyjnych nie mogą przekraczać odpowiednio 30 i 90 dni