

Opis przedmiotu zamówienia

na „ Nadzór nad pracą kotłowni gazowej w budynku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13 b przez okres 12 miesięcy”

W ramach obsługi kotłowni gazowej w budynku Centrali RZGW w Warszawie Zamawiający przewiduje wykonywanie następujących czynności obsługowych :

1. Utrzymanie techniczne pełnej sprawności kotłowni i instalacji grzewczej w okresie trwania umowy.
1. Zapewnienie 24 godzinnej gotowości do utrzymania pełnej sprawności kotłowni, czas reakcji na zgłoszoną awarię max. 6 godz. (czas podjęcia działania od zgłoszenia – Zamawiający ma na myśli czas w jakim Wykonawca rozpocznie naprawy w budynku RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13 B po zgłoszeniu awarii, usterki przez Zamawiającego).
2. Przewidywany czas usunięcia usterki 12 h (dotyczy okresu grzewczego).
3. Wykonanie zgodnie z wymaganiami technicznymi przeglądów, pomiarów i regulacji zapewniających pełną zgodność z warunkami technicznymi eksploatacji DTR.
4. Wykonywanie przeglądów i napraw urządzeń i instalacji kotłowni po sezonie grzewczym.
5. Pomiar szczelności instalacji gazowej 2x w roku.
6. Przegląd i kontrola poprawności pracy kotłów min. 2 razy w tygodniu.
7. Wymagane doświadczenie w obsłudze kotłów WGB 110 BRÖTJE.
8. Wykonawca musi posiadać certyfikat/uprawnienia producenta kotłów grzewczych w zakresie serwisu gwarancyjnego firmy BRÖTJE.
9. Przegląd okresowy punktu redukcyjnego gazu (dwa razy w roku).
10. Koszty części i materiałów użytych do naprawy ponosi Zamawiający.

Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia (Wykonawca musi posiadać uprawnienia przeprowadzania konserwacji i napraw sieci instalacji gazowych) oraz posiadać odpowiednie zaplecze techniczne i doświadczenie w/w zakresie, minimum pięć lat.

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna w celu zapoznania z budynkiem oraz zakresem prac.