

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: **„Naprawa pompy wirowej WLS 250 służącej do przepompowywania wody z Kanału Dobrzykowskiego do jezior Ciechomickiego i Zdwońskiego zainstalowanej w pompowni Dobrzyków II”**

2. Szczegółowy opis zamówienia

W ramach zamówienia należy wykonać następujące prace:

- wymienić na nową pompę próżniową (wg oznaczenia 4Pa-20M (w wersji żeliwnej)),
- wykonać przegląd ogólny zespołu pomp WLS 250 (konserwacja, smarowanie, wymiana smarowniczek, itp.) na miejscu zainstalowania, w pompowni Dobrzyków II, gm. Gąbin,
- przedmiotowej naprawy należy dokonać przy użyciu własnych zasobów personalnych oraz przy użyciu własnych narzędzi,
- uruchomić pompę na stanowisku pracy.

3. Obowiązki wykonawcy

Wykonawca użyje wyłącznie oryginalnych i nowych części zamiennych.
Wykonawca udzieli gwarancji od dnia podpisania protokołu naprawy.

4. Termin realizacji:

Termin wykonania naprawy: **9 tygodni od dnia podpisania umowy**