

Rzeszów, 08.01.2021 r.

RZ.ROZ.2810.134.1.2020

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski**”, znak RZ.ROZ.2810.134.2020.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), bez ujawniania źródła zapytania

I. Udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców zapytania:

Pytanie nr 1:

„Prosimy o potwierdzenie, że w przepompowni zastosowane są pompy Typ-50-P-17 o wydajności 1850m³/h, każda o mocy 50kW, których maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 17m słupa wody (0,17 MPa)”.

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający potwierdza, że w przepompowni w chwili obecnej zastosowane są pompy Typ-50-P-17 o wydajności 1850m³/h, każda o mocy 50kW, których maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 17m słupa wody (0,17 MPa)”.

Pytanie nr 2:

„Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania renowacji rurociągu dn500mm musi zostać zastosowany materiał dostosowany do ciśnienia roboczego pompy (prowadzenie wymogu odporności na ciśnienie rękawa przekraczającego 1,0 MPa w sytuacji, kiedy maksymalne robocze pompy wynosi 0,17 MPa powoduje kilkukrotne zwiększenie kosztów materiału oraz znacząco ogranicza konkurencję)”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż nie potwierdza, że do wykonania renowacji rurociągu DN500 ma być zastosowany materiał dostosowany do ciśnienia roboczego obecnie zainstalowanych pomp.

Pytanie nr 3:

„W związku z pytaniami 1 oraz 2 prosimy o dopuszczenie do wykonania renowacji rękaw filcowy nasączony żywicą termoutwardzalną, którego parametry są dostosowane do charakterystyki zainstalowanych pomp (min. ciśnienia roboczego na poziomie 0,17 MPa). Rękawy filcowe są powszechnie stosowane do renowacji przewodów ciśnieniowych oraz grawitacyjnych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż zarówno materiał do renowacji rurociągu jak i armatura przewidziana do wymiany ma spełniać wymogi ciśnienia PN 1,0 MPa, uwzględniające zastosowanie w przyszłości pomp o kilkukrotnie wyższej maksymalnej wysokości podnoszenia (przewidziana modernizacja przepompowni). W związku z powyższym nie dopuszczamy do wykonania renowacji rękawa filcowego nasączonego żywicą termoutwardzalną, którego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: +48 (17) 853 74 00 | faks: +48 (17) 853 64 21 | e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

parametry są dostosowane do charakterystyki zainstalowanych pomp (min. ciśnienia roboczego na poziomie 0,17 MPa).

Pytanie nr 4:

„W przypadku dopuszczenia technologii utwardzania rękawa spełniającej wymagania materiałowe określone w punkcie 14 jako równoważnej prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej pkt. VII.1A) SIWZ ORAZ pkt. III.1.3) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU poprzez: W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na renowacji rurociągów tłocznych o średnicach min. DN500 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókniyny poliestrowej nasączonego żywicą epoksydową. W przeciwnym wypadku, skoro wskazana technologia ma charakter równoważny i pozwoli osiągnąć zamierzony przez Zamawiającego cel, to brak wprowadzenia zmiany stanowić będzie o naruszeniu przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji i poczytywane będzie jako ograniczanie wykonawcom dostępu do udziału w postępowaniu”

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że:

1) Zmienia się pkt VII.2A)- zdanie pierwsze SIWZ, które otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach min. DN400 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniyny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową.

2) Zmienia się Pkt XI.1.2) SIWZ- który otrzymuje brzmienie:

Ocena oferty w zakresie kryterium: „Doświadczenie kierownika robót” („Dk”)

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Ocenie podlegać będzie liczba wykazanych, zakończonych zamówień polegających na wykonaniu robót polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach min. DN400 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniyny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową, dla których osoba wskazana w pkt 5 „Formularza oferty” pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Kryterium oceniane będzie zgodnie z poniższą tabelą:

Poziom spełnienia przez wykonawcę wymogów kryterium	Liczba punktów
Wskazana w pkt 5 „Formularza oferty” osoba wykazuje się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy lub kierownik robót na zakończonym 1 zamówieniu polegającym na wykonaniu robót polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach min. DN400 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniyny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową	10

Wskazana w pkt 5 „Formularza oferty” osoba wykazuje się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy lub kierownik robót na zakończonych 2 zamówieniach polegających na wykonaniu robót polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach min. DN400 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową	20
Wskazana w pkt 5 „Formularza oferty” osoba wykazuje się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy lub kierownik robót na zakończonych 3 lub 4 zamówieniach polegających na wykonaniu robót polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach min. DN400 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową	30
Wskazana w pkt 5 „Formularza oferty” osoba wykazuje się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy lub kierownik robót na zakończonych 5 lub więcej zamówieniach polegających na wykonaniu robót polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach min. DN400 i długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową lub epoksydową	40

Zamawiający oceni spełnienie kryterium na podstawie oświadczenia zawartego w pkt 5 „Formularza oferty”.

Oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów, jeżeli Wykonawca w pkt 5 „Formularza oferty” wskaże kierownika robót, równocześnie nie wykazując wykonania żadnych zamówień polegających na wykonaniu robót polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych, dla których osoba wskazana w pkt 5 „Formularza oferty” pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Oferta Wykonawcy, który w pkt 5 „Formularza oferty” nie wskaże osoby, która wykazuje się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako kierownik budowy lub kierownik robót na zakończonym zamówieniu, polegającym na wykonaniu robót polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych, zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy P.z.p.

Tabela zawarta w pkt 5 „Formularza oferty” nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy – pzp.

Osoba, wskazana w pkt. 5 „Formularza oferty” musi zostać skierowana przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia jako kierownik robót, pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy zgodnie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów

3) W związku z powyższym Anuluje się „Wzór formularza oferty”, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ zamieszczony przy Ogłoszeniu o zamówieniu w dniu 20.11.2020 r. i w jego miejsce wprowadza się nowy „Wzór formularza oferty-zmieniony”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 5:

„Zamawiający wskazał na konieczność naprawy „(...) metodą bez wykopową w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową utwardzana promieniami UV, parą lub wodą. Parametry rękawa: DN 500 o gr. ścianki nie mniejszej niż 15mm (...)” Wskazanie minimalnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: +48 (17) 853 74 00 | faks: +48 (17) 853 64 21 | e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

grubości rękawa stanowić może ograniczenie wykonawcom możliwość wystartowania w przetargu, a co za tym idzie może naruszać zasady uczciwej konkurencji. Wnosimy o zmianę zapisu na „DN 500 o gr. ścianki nie mniejszej niż 15mm. Zamawiający dopuszcza jako równoważny rękaw o innej grubości ścianki przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej. Dobór grubości rękawa powinien być potwierdzony stosownymi obliczeniami wytrzymałościowymi.”

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż Zamawiający dopuszcza jako równoważny rękaw o innej grubości ścianki przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej. Dobór grubości rękawa powinien być potwierdzony stosownymi obliczeniami wytrzymałościowymi.

W związku z powyższych anuluje się Załącznik Nr 3 do SIWZ „Dokumentacja techniczna” i w jego miejsce wprowadza się nowy Załącznik nr 3 do „Dokumentacja techniczna”- zmieniona, który zostaje dołączany do niniejszego pisma.

Pytanie nr 6:

Działając w imieniu Aarsleff sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem złożenia oferty w w/w postępowaniu, w związku z wystąpieniem zdarzenia siły wyższej, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 14 dni, czyli o czas niezbędny do rzetelnego przygotowania oferty, w tym w szczególności przeprowadzenia wizji lokalnej i zebrania niezbędnych informacji o zakresie i miejscu prowadzenia robót przewidzianych w ramach niniejszego postępowania.

Wyjaśniamy, iż w związku z obecną sytuacją spowodowaną wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusa SARS-COV-2, tj. licznymi obostrzeniami i ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej (m.in. obowiązkowa kwarantanna pracowników, trudności w przemieszczaniu się) znaczenie utrudniona jest możliwość rzetelnego przygotowania oferty.

Nadto, wobec wprowadzenia w dniach 28.12.2020 - 17.01.2021 stanu tzw. kwarantanny narodowej, który skutkować będzie dodatkowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu zarówno urzędów administracji publicznej jak i producentów materiałów, oraz w zakresie przemieszczania się, a także zgromadzenia się, zebranie potrzebnych informacji i materiałów, wycena przedmiotu zamówienia, a dalej przygotowanie oferty będzie bardzo utrudnione, co stanowić może naruszenie zasady uczciwej konkurencji. W szczególności, że w niniejszej sprawie koniecznym jest przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji o zakresie i miejscu prowadzenia robót przewidzianych w ramach niniejszego postępowania. Z treści przepisów wynika bowiem, że wprowadzone zostały znaczne restrykcje dotyczące możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, czy choćby odbycia podróży służbowej. Istnieje nadto znaczne prawdopodobieństwo, że projektowane restrykcje mogą zostać zaostrzone. W szczególności z uwagi na pojawienie się nowej mutacji wirusa na terenie Wielkiej Brytanii. Wobec powyższego wskazać należy, że jest to niewątpliwie zdarzenie o charakterze siły wyższej. Żadna ze Stron Umowy nie jest bowiem w stanie przewidzieć jaki będzie ostateczny kształt wskazanych przepisów prawa. Żadna ze Stron, a w szczególności Wykonawca, nie ma najmniejszego wpływu na treść tychże przepisów prawa. Wprowadzenie natomiast tzw. kwarantanny narodowej bezwzględnie będzie miało wpływ na możliwość dokonania wizji lokalnej czy pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty, w szczególności w zakresie terminu realizacji Zadania. Z powyższych powodów zwracamy się do Państwa z wnioskiem, jak na wstępie, przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 14 dni, czyli o czas niezbędny do rzetelnego przygotowania oferty.

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że zmienia się:

- 1) **Punkt XV.A.1) SIWZ**, który otrzymuje następujące brzmienie: „Termin składania ofert upływa w dniu **25.01.2021** r. o godz. **10:00**”.
- 2) **Punkt XV.B. SIWZ**, który otrzymuje następujące brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.01.2021** r. o godz. **11:00** w siedzibie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola.

II. Dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

1. Zmienia się § 11 w załączniku Nr 2 do SIWZ „Wzór umowy”, który otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy.
2. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z dokumentami rozliczeniowymi.
3. Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji wykonania przelewu przez Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.
5. Wykonawca uprawniony jest do przysyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego:*

***Treść ustępu zostanie uzupełniona na etapie podpisania umowy z wybranym wykonawcą.**

6. Faktury oprócz danych Nabywcy tj.

Nabywca

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Żelazna 59A

00-848 Warszawa

NIP 5272825616

obowiązkowo muszą zawierać oznaczenie „Odbiorcy/miejsca dostawy” tj.

Odbiorca/miejsce dostawy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów.

7. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 5 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
8. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przysyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:.....*

***Treść ustępu zostanie uzupełniona na etapie podpisania umowy z wybranym wykonawcą.**

9. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
10. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przysyłane dodatkowo w formie papierowej.
11. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 5.
12. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przysyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.
13. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 wymaga formy pisemnej.
14. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4 dotyczy również wystawiania i przysyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.
15. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem <https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>.
16. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
17. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przysyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 5 do 14 powyżej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: +48 (17) 853 74 00 | faks: +48 (17) 853 64 21 | e-mail: rzyszow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

18. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 5 i 8 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
19. Postanowienia ust. 4-18 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej do **Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola**, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 5 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania oraz zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ- „Wzór formularza oferty-zmieniony
2. Załącznik Nr 3 do SIWZ „Dokumentacja techniczna”-zmieniona.