

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Prowadzenie konserwacji urządzeń dźwigowych zainstalowanych na obiektach pompowni, zlokalizowanych na terenie działania PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, utrzymywanych i eksploatowanych przez ZPT w Sulechowie”, zgodnie z następującym zakresem rzeczowym konserwacji urządzeń dźwigowych:

- *Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia konserwacji, pomiarów elektrycznych oraz stosownych badań w zakresie stopnia zużycia urządzenia dźwigowego wraz z opracowaniem dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania ресурсu dla urządzeń dźwigowych w ilości sztuk 13 wg poniższego wykazu:*

Lp.	Rodzaj urządzenia	Numer rej.	Numer fabr.	Udźwig [T]	Obiekt
1.	suwnica	N3329000451	1/2008/2008	8	pompownia Sadowa
2.	suwnica	N 3329000376	31287	5	pompownia Głuchów
3.	suwnica	N3329000203	8034	16	pompownia Urad III
4.	Suwnica ręczna z elektrowciągiem podnoszącym	N 3329000556	Elektrowciąg 02685	3,2	pompownia Kosarzyn
5.	suwnica	8329001990	3240	10	pompownia Siedlisko
6.	suwnica	N 8329000109	38486	7,5	pompownia Bobrowniki
7.	elektrowciąg	N8429000412	322730	1	pompownia Miłsko
8.	elektrowciąg	N8429000406	1342266	1	pompownia Tarnawa
9.	elektrowciąg			0,25	pompownia Kosarzyn (skratki)
10.	wyciągnik	N8429000506	038	3,2	pompownia Nowa Sól
11.	wyciągnik	N8429000507	54	7,5	pompownia Nowa Sól
12.	wyciągnik	2108600247N	172/82	1,5	pompownia Kuligowo
13.	Żuraw stacjonarny Donatti 214C	8208002021	084171/002	0,5	ZPH - 1go Maja 35 - Słubice

- Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji elektrowciągów, żurawia i suwnic w w/w ilości w zakresie ustalonym dokumentacją techniczną – ruchową i instrukcją konserwacji oraz przepisami o budowie i eksploatacji elektrowciągów i suwnic zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468).
- Wykonawca w ramach umowy na konserwację urządzeń dźwigowych zobowiązuje się do czynnego udziału w przeglądach okresowych urządzeń prowadzonych przez UDT oraz do usuwania zaistniałych awarii zgłaszanych telefonicznie przez eksploatatora urządzeń tj. ZZ w Zielonej Górze – Zespół ds. Wsparcia Technicznego w Sulechowie (zwanym dalej ZPT).
- W ramach usuwania w/w awarii oraz innych remontów bieżących, koszty związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych oraz części i podzespołów do wymienionych urządzeń dźwigowych ponosi Zamawiający.
- Koszt usługi objętej niniejszą umową uwzględnia dodatkowo koszty dojazdu do poszczególnych obiektów, na których znajdują się urządzenia dźwigowe.
- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania elektrowciągów, suwnic i żurawia w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych, sprawdzających i naprawczych.
- Cena za konserwację nie obejmuje:
 - remontów średnich;
 - głównych modernizacji urządzeń;
 - materiałów eksploatacyjnych;
 - części i podzespołów na w/w elektrowciągi i suwnice i żurawia.
- Opłaty związane z corocznymi odbiorami i nadzorem nad urządzeniami dźwigowymi wykonywanymi przez Inspektora Dozoru Technicznego pokrywa Zamawiający.
- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy swobodny dostęp do elektrowciągów, żurawia i suwnic.

- *W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Dozoru Technicznego lub Wykonawcę konieczności wykonania naprawy wykraczającej poza umowę na konserwację Zamawiający zobowiązany jest wystawić odrębne zlecenie.*
- *Zamawiający zobowiązany jest poprzez ZPT :*
 - *w przypadku awarii unieruchomić elektrowciąg, żuraw lub suwnicę i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich,*
 - *w przypadku zagrożenia dla ludzi lub ich mienia niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.*
- *Naprawy uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń dźwigowych oraz na skutek dewastacji bądź kradzieży, nie ujęte w niniejszej umowie, podejmowane będą w oparciu o oddzielne zlecenia.*
- *Zawiadomienie o awariach będzie następowało telefonicznie, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę.*
- *Wykonawca zobowiązany jest z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić telefonicznie eksploatatora tj. ZPT w Sulechowie o terminie wykonania konserwacji i przeglądów oraz badań związanych z resursem urządzeń dźwigowych na poszczególnych obiektach, pod numerami telefonu: 683201836, 667989001, 667989002, 667989003.*