

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przegląd i konserwacja systemów telewizji przemysłowej zainstalowanych na 14 obiektach pompowni wraz ze stosowną wymianą uszkodzonych elementów systemów - pompownie w miejscowościach: Urad , Kosarzyn Siedlisko, Bobrowniki, Nowa Sól – Solanka, Nowa Sól, Sadowa, Głuchów, Brody, Brodki, Będów, Kuligowo, Miłsko i Tarnawa zgodnie z następującym zakresem rzeczowym:

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zgodnie z poniższymi ustaleniami, dwukrotnej konserwacji wszystkich elementów systemów telewizji przemysłowej oraz alarmowych zainstalowanych na obiektach przeciwpowodziowych stacjach pomp na wyszczególnionych w poniższym wykazie (wg wskazanych w umowie terminów):

Lp.	Obiekt stacji pomp	Powiat	Gmina	Współrzędne GPS
1.	Sadowa	zielonogórski	Trzebiechów	52.03683, 15.66936
2.	Głuchów	zielonogórski	Trzebiechów	52.03209, 15.65725
3.	Brody	zielonogórski	Czerwieńsk	52.06308, 15.40795
4.	Bródki	zielonogórski	Czerwieńsk	52.06483, 15.39598
5.	Będów	zielonogórski	Czerwieńsk	52.05947, 15.31339
6.	Kuligowo	zielonogórski	Babimost	52.13004, 15.81479
7.	Solanka	nowosolski	Nowa Sól Miasto	51.80078, 15.72333
8.	Nowa Sól – ul. Południowa	nowosolski	Nowa Sól Miasto	51.79602, 15.72063
9.	Siedlisko	nowosolski	Siedlisko	51.76207, 15.80837
10.	Bobrowniki	nowosolski	Otyń	51.88879, 15.76166
11.	Kosarzyn	krośnieński	Gubin	52.06917, 14.76811
12.	Urad	słubicki	Cybinka	52.23103, 14.72360
13.	Miłsko	zielonogórski	Zabór	51.94240, 15.77161
14.	Tarnawa	zielonogórski	Zabór	51.97153, 15.73380

Usługa przeglądu i konserwacji obejmuje:

1. Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu,
2. Sprawdzenie czujników zaniku fazy zainstalowanych w układzie ze słupowymi stacjami transformatorowymi,
3. Sprawdzenie funkcjonowania urządzeń monitoringu alarmowego,
4. Sprawdzenie zasilania alarmowego (akumulatora),
5. Sprawdzenie stanu przebiegu linii kablowych,
6. Sprawdzenie stanu połączeń giętkich systemu,
7. Przegląd puszek połączeniowych,
8. Sprawdzenie poprawności działania kamer zewnętrznych oraz rejestratorów cyfrowych,
9. Przegląd wyłączników sabotażowych systemu,
10. Sprawdzenie ogólne systemu- wywołanie alarmu

11. W ramach usuwania awarii oraz innych remontów bieżących, koszty związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych oraz części i podzespołów do wymienionych urządzeń ponosi Zamawiający.

12. Koszt usługi objętej niniejszą umową uwzględnia dodatkowo koszty dojazdu do poszczególnych obiektów, na których znajdują się urządzenia.

13. Cena za konserwację nie obejmuje remontów średnich;

14. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy swobodny dostęp do urządzeń zainstalowanych na obiektach pompowni.

15. Naprawy uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń oraz na skutek dewastacji bądź kradzieży, nie ujęte w niniejszej umowie, podejmowane będą w oparciu o oddzielne zlecenia.

16. Zawiadomienie o awariach będzie następowało telefonicznie, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę.

17. Wykonawca zobowiązany jest z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić telefonicznie eksploatatora tj. ZPT w Sulechowie o terminie wykonania konserwacji i przeglądów na poszczególnych obiektach, pod numerami telefonu: 683201836, 667989001, 667989002, 667989003.