



KR.ROZ.2810.17.2021

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej *ustawą pzp*, Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu pn. „Usługi serwisowania agregatów prądotwórczych w zakresie:

Część 1 – Serwis i przegląd agregatów prądotwórczych – zbiornik Świnna Poręba

Część 2 – Przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych na obiektach Kaskady Soły”

wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią. Poniższe informacje stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Pytanie


Pytanie odnośnie punktu 16 z zapytania ofertowego.

Czy zdają sobie Państwo sprawę, że pomiar wtryskiwaczy wiąże się z unieruchomieniem agregatu na kilka dni? Nie da się pomierzyć/sprawdzić wtryskiwaczy na miejscu. Dodatkowo koszty takiej usługi mogą być wysokie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że pomiar wtryskiwaczy paliwa w agregatach należy przeprowadzić na miejscu realizacji zamówienia poprzez wykonanie emisji akustycznej do diagnozowania wtryskiwaczy.

DYREKTOR



Małgorzata Sikora

Gay

